



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **12 APR. 2013**

Vår ref.: 201207615 – 3 ki/asva

Arkiv: 313

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Asgeir Vagnildhaug

asva@nve.no

Helgeland Smolt AS - Søknad om vannuttak til settefiskanlegg for laks i Reppen i Rødøy kommune, Nordland - høring

NVE har mottatt søknad fra Helgeland Smolt AS, datert 3.4.2013, om tillatelse til å ta ut vann fra Reppavassdraget i Rødøy kommune.

Helgeland Smolt AS vil ha et gjennomsnittlig ferskvannsbehov i settefiskanlegget på 83 l/s og et maksimalt behov på 167 l/s. Det er planlagt å ta ut vann fra avløpskanalen like nedstrøms Reppa kraftverk, mellom kraftverket og fv 17. Det vil bli etablert et inntak/kum og pumpestasjon. Fra pumpestasjonen føres vannet i rør over en ca. 400 meter lang strekning. Rør vil bli gravd ned. I perioder hvor kraftverket ikke er i drift, vil en "bypass"-løsning foran turbinen i Reppa kraftverk opprettholde vannforsyningen til anlegget.

Dersom vannveien/tunnel til Reppa kraftverk er tømt pga vedlikehold eller lignende, vil det være behov for reservevannforsyning. Som reservevannforsyning er det planlagt å ta ut vann fra Reppaelva, hvor inntak/kum trekkes like sør for elva ved kote 5. Det er angitt at anlegget blir utført med infiltrasjon av elve-/grunnvann. Fra inntaket vil det bli lagt ca. 200 meter rør som graves ned. Maksimalt vannuttak fra dette anlegget dimensjoneres til 33,3 l/s.

Reppavassdraget er preget av vannkraftutbygging. Til Reppaelvas utløp i sjø er det et restfelt på 13,3 km², noe som bidrar til en gjennomsnittlig vannføring på 0,96 m³/s. Ifølge NVEs avrenningskart vil alminnelig lavvannføring ved inntaket være ca. 135 l/s. 5-persentil for sommer og vinter er beregnet til hhv. til 273 l/s og 174 l/s.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Tor-Arne Gransjøen på tlf. 900 13 956 eller e-post: Tor-Arne@ssmolt.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **30.5.2013**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Med hilsen

Ellen Håns Halber
for
Gry Berg
seksjonssjef

Asgeir Vagnildhaug
Asgeir Vagnildhaug
førstekonsulent

Adresseliste:

Rødøy kommune, postmottak@rodoy.kommune.no
Fylkesmannen i Nordland, fmnopost@fylkesmannen.no
Nordland fylkeskommune, post@nfk.no
Rødøy JFF, sig-abe@online.no
Statens vegvesen avd. Nordland, firmapost-nord@vegvesen.no

Kopi til: Helgeland Smolt AS, Tor-Arne@ssmolt.no
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, firmapost@rlk.no