



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Finnsnes Fjernvarme AS
Industriveien 1, Botnhågen
9300 FINNSNES

Vår dato: 24.11.2016
Vår ref.: 201207756-20
Arkiv: 513
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Jørgen Kocbach Bølling
22959854/jboe@nve.no

Finnsnes Fjernvarme AS - Oversendelse av overført fjernvarmekonsesjon med ny varmesentral på Botnhågen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overfører herved fjernvarmekonsesjonen på Finnsnes fra Senja Avfall IKS til Finnsnes Fjernvarme AS. Fjernvarmeanlegget ligger i Lenvik kommune, Troms fylke. NVE gir samtidig tillatelse til etablering av en ny frittstående varmesentral på Botnhågen, ved Senja Avfall IKS sin eksisterende bygningsmasse. Overføringen av konsesjonen er en følge av at Senja Avfall IKS har etablert Finnsnes Fjernvarme AS, i samarbeid med Lenvik kommune.

Senja Avfall AS hadde tidligere tillatelse til å etablere en varmesentral inne i eksisterende bygningsmasse i avfallsanlegget på Botnhågen. I detaljplanleggingen av fjernvarmeanlegget har det vist seg at det er mer hensiktsmessig å etablere varmesentralen i et eget bygg. De har også kommet til at det bør etableres to gasskjeler på til sammen 7 MW som spisslast og reserve, ikke en oljekjel med 7 MW effekt som tidligere konsesjonsgitt. Den nye varmesentralen vil ha en grunnflate på 233 m², og to frittstående piper med samme høyde som den tidligere konsesjonsgitte pipehøyden på 20 m. Vedlagt søknad av 14.11.2016 ligger en uttalelse fra Lenvik kommune. Her fremgår det at den nye varmesentralen på Botnhågen ikke er i strid med gjeldende planbestemmelser. Kommunen skriver at Botnhågen er et stort og innholdsrikt industriområde. Eneste tilgrensende nabo er Senja Avfall IKS. Andre naboer ligger i en avstand på ca. 300 m fra varmesentralen, og det ligger bygninger mellom disse naboene og den nye varmesentralen. NVE slutter seg i på dette grunnlag til Lenvik kommunes vurdering av at den nye varmesentralen ikke vil gi vesentlige virkninger for naboer.

Vi har på bakgrunn av ovenstående funnet det ubetenkelig å unnlate høring av søknaden. Den overførte konsesjonen er gitt med standard vilkår. Fjernvarmeanlegget skal etableres i samsvar med andre aktuelle krav etter energiloven og annen lovgivning. Blant annet nevnes:

Effektoppdekning: Konsesjonær plikter å tilfredsstille NVEs krav til effektoppdekning i fjernvarmenettet, N-1 kriteriet. I dette ligger det at største produserende enhet skal kunne falle ut i høylast, uten at anlegget mister evnen til å tilfredsstille fjernvarmenettets effektbehov.

Tilsyn: NVE fører tilsyn med konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg, herunder oppfylling av vilkår, drift og vedlikehold av anlegget og beredskap. Tilsynet er gebyrfinansiert.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Utslipp til vann og luft: Fjernvarmeanlegg må drives i samsvar med forurensningslovens krav. Konsesjonær plikter å ta kontakt med Fylkesmannen for å avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter dette lovverket.

En fjernvarmekonsesjon legger nødvendig grunnlag for at kommunen kan meddele tilknytningsplikt i nye plan- og byggesaker innenfor det konsesjonsgitte området. NVE vil i denne sammenheng minne om at en fjernvarmekonsesjon innebærer en overordnet rasjonalitetsvurdering av anlegget. NVE har ikke gjort en vurdering av enkeltbygg innenfor konsesjonsområdet. Det oppfordres derfor til dialog mellom fjernvarmeutbygger og kommune før tilknytningsplikt pålegges enkeltbygg.

NVEs tillatelse sendes tiltakshaver som vedlegg. Den reviderte konsesjonen er også tilgjengelig på NVEs nettsted: www.nve.no/fjernvarme. Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt Finnsnes Fjernvarme AS til uttalelse før saken legges frem for Olje- og energidepartementet.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Jørgen Kocbach Bølling
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Fylkesmannen i Troms
Lenvik kommune
Troms fylkeskommune