



Vedlegg

Kostnadsoverslag for tilknytning Liveltskardelva

Vedlegg til dokument: Forstudie. Nettundersøkelse i forbindelse med tilknytning av Liveltskardelva Kraftverk i Bardu kommune.

Liveltskardelva kraftverk kan mate inn 0,99 MW i dagens distribusjonsnett uten at det oppstår behov for forsterkning av nettet.

Kostnader for tilknytning er beregna ut fra tilgjengelig kostnads katalog og regler for anleggsbidrag og tariffer. Beregningen forutsetter at tilknytningspunkt for nytt kraftverk etableres i nærmeste punkt i eksisterende nett.

<u>Totale Anleggskostnader</u>	kr	<u>570 000</u>
<u>Herav anleggsbidragskostnader</u>		
Tilknytningspunkt	kr	570 000
Bunnfradrag	kr	-40 000
<u>Tentativt anleggsbidrag nettilknytning</u>	kr	<u>530 000</u>

Tromsø 29.01.2016

Sigurd Bakkejord

Kraftsystemtreder
Troms Kraft Nett AS