

NVE

POSTBOKS 5091 MAJORSTUA
0301 OSLO



Postboks 1410, 8002 BODØ
Telefon: 75 54 51 10
Telefax: 75 54 50 01
www.nordlandsnett.no

Deres ref.:

Deres brev av:

Vår ref.:

Dato:

BP/14/593-1/617

11.06.2014

FELLES BEHANDLING AV SØKNADER OM SMÅKRAFTVERK I BODØ KOMMUNE - HØRINGSUTTAELSE

Det vises til felles behandling av søknader om småkraftverk i Bodø kommune. Søknadene er ute på høring med frist til den 13.06.2014 for å gi innspill og omfatter følgende kraftverk:

- Åslielva kraftverk
- Rognlia kraftverk
- Sturvasskråga kraftverk
- Skredelva kraftverk
- Øvre Mølnelva kraftverk

De aktuelle kraftverkene i Bodø kommune vil mate inn på regionalnettet via 66 kV radialen Hopen – Gillesvåg – Oldereid – Beiarn. Denne radialen har en ledig kapasitet på 13,4 MW, der flaskehalsen ligger i 132/66 kV transformeringen i Hopen trafostasjon.

I tillegg til de aktuelle kraftverkene i Bodø kommune så vil følgende konsesjonssøkte kraftverk i Beiarn kommune være avhengig av den ledige kapasiteten på 66 kV radialen Hopen – Gillesvåg – Oldereid – Beiarn:

- Høgforsen kraftverk
- Heståga og Troåga kraftverk
- Lille Gråtåga kraftverk
- Bruforsen kraftverk
- Ågleinåga kraftverk
- Øvre Moråga kraftverk
- Leiråga kraftverk
- Eiteråga kraftverk
- Lille Grottåga kraftverk
- Breivikelva kraftverk
- Gamåga kraftverk
- Galtåga kraftverk
- Savåga kraftverk
- Mårberget kraftverk

Kraftverkene i Bodø og Beiarn kommuner er nettmessig å betrakte som et område og er avhengig av kapasiteten på de samme regionalnettslinjene. På bakgrunn av dette mener NOR at

de nevnte søknadene for Beiarn kommune bør behandles samtidig som de aktuelle søknadene for Bodø kommune.

Kraftverkene som er nevnt inngår i et prosjekt for å samordne utbygging av nett og produksjon i Bodø og Beiarn kommuner. Formålet med prosjektet er å få en samlet behandling av søknadene og på bakgrunn av dette finne en optimal nettløsning for området. Det er i prosjektet utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for området, som gir føringer for hvilke nettløsninger som er aktuelle for området. En felles behandling av konsesjonssøknadene i Bodø og Beiarn kommuner vil gi en viktig avklaring i forhold til hvilke prosjekter som får konsesjon og vil forenkle arbeidet med å finne en optimal nettløsning.

Dersom NVE velger å behandle søknadene i Bodø kommune før søknadene i Beiarn kommune, vil dette innebære at kraftverkene i Bodø kommune indirekte prioriteres over kraftverkene i Beiarn kommune, selv om disse ikke nødvendigvis er samfunnsøkonomiske mer lønnsomme.

Det er i uttalelsene om nettilknytning for de nevnte kraftverkene pekt på at flaskehalsene mot sentralnettet i utgangspunktet skulle utbedres i løpet av 2016. I henhold til Statnetts "Nettutviklingsplan 2013" så er det nye tidspunktet for ferdigstillelse av Salten Trafo nå i løpet av 2017.

Det står i søknaden om Åslielva kraftverk at de ikke har mottatt noen uttalelse vedrørende nettilknytning av kraftverket. Denne ble oversendt etter at søknaden var sendt. For ordens skyld er denne lagt ved dette brevet.

Dersom det er eventuelle spørsmål eller behov for utdypende informasjon, så kan det tas kontakt med undertegnede per telefon eller på e-post: bjorn.b.pedersen@nordlandsnett.no

Med vennlig hilsen
Nordlandsnett AS



Bjørn Bjørstad Pedersen
Sivilingeniør - Utredninger Nettanalyser og Nettariffer
Tlf. 75 54 51 78