

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Postboks 5091 Majorstuen  
0301 OSLO

Mosjøen : 24.05.16  
Vår Ref :  
Arkiv :  
Deres Ref : 201208035-10

## Uttalelse til søknad om konsesjon på Skittresken kraftverk i Hattfjelldal kommune i Nordland

Viser til NVEs høring av søknad om konsesjon på Skittresken kraftverk, datert 8.3.2016

### Helgeland Krafts kommentarer:

Vi beklager at vår uttalelse kommer etter høringsfristens utløp.

Vi har i utgangspunktet ingen kommentarer til den omsøkte løsningen som forutsetter at det blir bygd en ny transformatorstasjon som tilknyttes Statnetts 220 kV-linje. Vi ønsker imidlertid å påpeke at oppgitte kostnader med kabelanlegget - etter våre erfaringer - virker noe lave. I tillegg er det verdt å nevne at en ny transformatorstasjon i Varntresk vil bli produksjonsrelatert, noe som medfører at kraftverket dermed vil få en liten andel av leiekostnadene der.

Dersom «Krutåga-prosjektene» ikke skulle vise seg å bli realiserte, vil man måtte vurdere andre tilknytninger, f.eks. en fellesføring med kraftverk på nordsiden av Røssvatnet (Bessedørelva og Steikvasselva) til Bleikvassli transformatorstasjon. Denne løsningen må vi eventuelt måtte komme tilbake til, dersom det skulle vise seg aktuelt.

Med hilsen  
**Helgeland Kraft AS**  
Nettdivisjonen

Hugo Lenningsvik  
Saksbehandler