

NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Sted:
Trondheim

Dato
16. august 2013

Attn. Marit Carlsen

Vår ref.
Deres ref. 201208045

Snillfjord kraftverk - innspill til høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vi viser til høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 3. mai 2013. Fylkesmannen ønsker at det belyses et alternativ hvor den anadrome strekningen på 300 meter i Aunelva spares.

Dette må løses ved å flytte avløpet fra kraftverket opp i Aunelva, og ikke direkte ut i fjorden som planlagt. Vi ønsker ikke å utrede denne løsningen da vi mener dette er et dårlig alternativ basert på følgende vurdering:

- Snillfjord kraftverk vil få et bra magasin ved å benytte eksisterende regulering i Våvatna. Det vil derfor være mulig å produsere med høy effekt i perioder behovet for strøm er stort, og redusere produksjonen med liten kraftteterspørsel. Dette vil bli enda mer viktig i framtiden for å regulere den økende andelen av vindkraft. Hvis Aunelva brukes som transportvei for avløpet fra kraftverket vil muligheten for effektkjøring bli sterkt redusert for å unngå stranding av lakseyngel og tørrlegging av gytetroper for laksen. Dette siden effektkjøring vil gi rask endring av vannstanden i elva.
- Flytting av kraftverket opp i Aunelva vil redusere fallhøyden, og dermed kraftproduksjonen.
- Kraftverket plassert ved Aunelva må utstyres med omløpsventil for å unngå tørrlegging, dette er ikke nødvendig med utslipp rett i fjorden. Dette er en ekstrakostnad, samt at kraftproduksjonen blir redusert.
- Aunelva er en liten elv. Vannet fra kraftverket vil gi en betydelig økning i vannføringen i elven, og kan medføre erosjon av elven over tid.
- Utløpet av Aunelva er nærmere Snilldalselva enn planlagte kraftstasjonsplassering. Den økte vannføringen i Aunelva kan medføre feilvandring av laks, og forsinket oppgang i Snilldalselva.
- I følge grunneieren av Aunelva er det ikke noe aktivt laksefiske i Aunelva. Det er ikke noe kortsalg, og han har kun observert noen gutter som har prøvd fiskelykken.

TrønderEnergi Kraft AS

Telefon: 07273
Telefaks: 73 54 16 50

Postadresse:
Postboks 9481 Sluppen
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Klæbuveien 118
7031 Trondheim

www.tronderenergi.no
firmapost@tronderenergi.no
Org.nr: NO 878 631 072 MVA

Basert på dette mener vi at de negative konsekvensene av å flytte kraftverket opp i Aunelva klart er større en nytten av det samme tiltaket.

Med vennlig hilsen
TrønderEnergi Kraft AS



Torbjørn Aadal
Prosjektleder