



Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091 Majorstuen

0301 OSLO

Vår ref. (oppgi ved henvendelse)
16/1218-6/CATKR

Deres ref.

Narvik, 03.06.2016

Søknad om konsesjon for bygging av Raselva kraftverk - høringsuttalelse

Narvik kommune viser til oversendelse datert 16.03.16 vedrørende høring av søknad om konsesjon for bygging av Raselva kraftverk i Narvik kommune.

Søknaden

Nordkraft Prosjekt AS har lagt frem en planløsning som vil utnytte fallet i Raselva mellom kote 450 og fjorden (med turbinsenter på kote 3), i alt ca 447 meter brutto. Årlig middelproduksjon er beregnet til 6,9 GWh forutsatt slukeevne på 0,75 m³/s og slipping av minstevassføring på henholdsvis 65 og 15 l/s sommer og vinter.

Det planlagte tiltaket fører til at vassføringen i Raselva (fra inntaksdammen til fjorden – ca 2100 meter) blir vesentlig redusert store deler av året, og vil gi ca 40 % av naturlig vassføring i dag. Inntaksdam og kraftstasjon gir permanente inngrep i terrenget. Rørgata på 2100 meter vil gi en anslått byggebredde på 20-25 meter. Røret vil bli nedgravd i sin helhet og forventes revegetert i løpet av noen år. Det vil være adkomstvei til deler av rørtraséen via korte stikkveier fra eksisterende veier.

Kommunens vurdering

Det omsøkte tiltaket ligger i et området som er preget av ulike inngrep: kraftutbygging, jernbane, kraftlinjer og veger. Reduksjon i vassføring og bygging av rørgata er negative inngrep i naturmiljøet som reduserer det naturlige biologiske mangfoldet i området. De viktigste biologiske verdiene i influensområdet er Raselvas bekkekløft og den relativt urørte skogen nedenfor jernbanen. Disse områdene har likevel bare en liten verdi. Ellers er området preget av trivielle naturtyper og arter. Virkningen av tiltaket på biologisk mangfold vurderes derfor til å være lite.

Kommunen vurderer området som en del brukt som rekreasjon av kommunens befolkning. Eksisterende anleggsveien opp fra bilvei ved havet gjør området lett tilgjengelig for en større gruppe mennesker. Det er også et yndet turmål å gå fra Rombaken til Beisfjord med start på anleggsvei i Rombaken. Kommunen ber derfor søker om å hensynta dette slik at området ikke forringes unødig i forbindelse med utbyggingen.

Med vennlig hilsen
Cathrine Kristoffersen
Rådgiver plan og miljø

Dokumentet er godkjent elektronisk i Narvik kommune og har derfor ingen signatur

Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland -	Moloveien 10	8002	BODØ
Miljøvernavdelingen			
Nordland fylkeskommune	Fylkeshuset	8048	BODØ