



Statens vegvesen

Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE
– Hovedkontor
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region vest	Esther Marita Folkvord / 51911394	17/17177-2	201208306-7	30.03.2017

Uttale til høring søknad om tillatelse til bygging av Øvre og nedre Lanes kraftverk i Bjerkreim kommune Søker: Småkraft AS

Vi viser til brev av 3/2-17.

Småkraft AS søker om tillatelse til bygging av Øvre og nedre Lanes kraftverk. Atkomsten til kraftverkene vil skje fra fv. 503 ved Espeland. Det planlegges jordkabel fra kraftverkene ned langs Storåna og videre langs østsiden av fv. 503 til eksisterende trafo.

Avkjørsel fra fv. 503:

Vi forutsetter at eksisterende avkjørsel kan benyttes. Det må likevel søkes Statens vegvesen om tillatelse til utvidet bruk av avkjørselen fra fv. 503.

Kryssing av elva med jordkabel:

I henhold til tegninger vedlagt konsesjonen er jordkabelen tegnet inn tett opptil fylkesvegbrua over Storåna.

Jordkabelen må fortrinnsvis legges i elvebunnen. Eventuell kryssing i/på brua må skje midt under brua på kabelbru. Brua har ikke trekkerør.

For å kunne føre kabelen over brua, gjelder krav i håndbok N400 Bruprosjektering. Vi viser særlig til kap. 12.7.6 Kabler og ledninger som eies av andre enn Statens vegvesen. Løsninger i strid med krav i håndboka aksepteres ikke. Statens vegvesen kan således ikke akseptere at jordkabelen forankres i kantdrager.

Utforming og plassering av jordkabel ved brua må godkjennes av Statens vegvesen.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Telefon: 02030
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Bergelandsgata 30
4012 STAVANGER

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Jordkabel langs fv. 503:

Det planlegges legging av jordkabel langs fv. 503 fra Storåna til trafo ca. 270 m lenger nord. Jordkabelen kan ikke plasseres nærmere vegkant fv. 503 enn 3 m, jf. Veglovens § 32.

I god tid før anleggsstart må det søkes Statens vegvesen om gravetillatelse. Arbeidsvarslingsplan inngår også i denne.

Oppsummering:

Dersom NVE gir tillatelse/konsesjon til bygging og drift av Øvre og nedre Lanes kraftverk, må følgende vilkår inngå i tillatelsen:

- Avkjørselsforhold fra fv. 503 må avklares med Statens vegvesen.
- Ved kryssing av Storåna med jordkabel ved brua, må krav i håndbok N400 Bruprosjektering ivaretas. Utforming og plassering av jordkabelen må godkjennes av Statens vegvesen.
- Søknad om gravetillatelse og arbeidsvarslingsplan må sendes Statens vegvesen.

Plan og forvaltning Stavanger
Med hilsen

Irene Hegre
seksjonsleder

Esther Marita Folkvord

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Bjerkreim kommune, Postboks 17, 4389 VIKESÅ
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER