

Høringsuttalelse ang Søknad om konsesjon for regulering og uttak vann til Lerøy Vest AS (Reg R/ST 0004)

I overstående sak har jeg følgende innspill og kommentarer :

- 1) På side 9 og side 10 i søknad blir det spesifisert at søknaden vil ha vesentlig innvirkning på reguleringen av magasinene i de perioder det er lav avrenning til vass draget. Dette henger dårlig sammen med det inntrykk søknaden tilkjenne gir på generelt grunnlag med at det er ingen negative forhold ved tiltaket.
Fra undertegnede's ståsted kan dette ha større komplikasjoner ved bruk av bryggeanlegg som er anlagt til bruk basert på middelvannstand MRV. Det kan i videre kunne spekuleres i å ha en normalisert vannstand som er lik HRV og det er ikke kjent for undertegnede i dag hva det vil bety i forhold til dagens normale vannstand.
- 2) Overnevnte forhold om at HRV lett kan bli normalvannstand underbygges også av pkt 3.3. Hvilke konsekvenser dette kan ha i seg selv for den enkelte grunneier eller for eventuelt flom for overraskende regnfall er ikke utredet i søknaden.
- 3) Når det gjelder laksebestand Ref side 25 har undertegnede tatt både laks og sjø-ørret i Bjørheimsvannet. Det er ønskelig fra grunneierne å bedre forholdene for oppgang av laks og ørret. I en eventuell konsesjonen burde en forbedring av en slik mulighet vurderes.

Krav

1)

Normalvannstand legges slik normalvannstand er i dag.

2)

Ved slipp til HRV for å sikre tilstrekkelig vann i tørre perioder må tiltak for å sikre flomskader ved overraskende regnfall utredes.

3)

Prosedyre for å sikre en bedre regulering rundt NRV utarbeides og implementeres.

4)

Det stilles krav om tiltak for å forbedre muligheten for oppgang av Laks og sjøørret.

Stavanger 10 September 2013

Odd B.Skjærseth