

**Fra:** Bjørn B. Pedersen <bjorn.b.pedersen@nordlandsnett.no>  
**Sendt:** 8. april 2015 09:07  
**Til:** NVE  
**Emne:** Høringsuttalelse - Breivikelva og Tindåga småkraftverk i Gildeskål kommune

Hei,

Det vises til høring vedrørende Breivikelva og Tindåga småkraftverk i Gildeskål kommune.

Vi vil bemerke at 132 kV linjen Svartisen – Halså med tilhørende 420/132 kV transformering i Svartisen må være bygd før kraftverkene kan knyttes til nettet. Linjen er under bygging og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2016.

Videre vil det være aktuelt med anleggsbidrag for å forsterke eksisterende 22 kV radial under Sundsfjord trafostasjon som kraftverkene skal tilknyttes.

Med vennlig hilsen

**Nordlandsnett AS**

Bjørn B. Pedersen

Sivilingeniør - Utredninger Nettanalyser og Nettariffer

Postboks 1410, 8002 Bodø

mobil: (+47) 959 46 132

**Tenk på miljøet. Skriv ikke ut denne eposten hvis du ikke er nødt.**

*The information contained in this email may be confidential or subject to intellectual property protection. If you are not the intended recipient, you are not authorized to use or disclose this information, and we request that you notify us and delete this message.*

---

Bodø Energi AS -med kraft til utvikling **web:** [www.bodoenergi.no](http://www.bodoenergi.no)

---