



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 19.12.2014

Vår ref.: 201300324-7, 201005798-18 og 201300170-11

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Tor Carlsen

Auen Korbøl

Ellen Lian Halten

Søknad om Sjørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring

NVE har mottatt søknad fra Strømdalskraft AS, Nord-Norsk Småkraft AS og Norges Småkraftverk AS, om tillatelse til å bygge henholdsvis Sjørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune. Søknadene vil bli behandlet samtidig.

Sjørdalselva kraftverk – Strømdalskraft AS

Sjørdalselva kraftverk vil utnytte et fall på 220 meter fra inntaket på 320 moh ned til kraftstasjonen med utløp på 100 moh. Det søkes også om å overføre en sidebekk via en 450 lang tunnel til inntaket.

Vannveien blir 930 meter lang nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 550 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1380 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,6 MW og gi en årlig produksjon på 5,8 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 900 m lang strekning av Sjørdalselva og 350 m av en sidebekk. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 93 l/s hele året, fordelt på 52 l/s i Sjørdalselva og 41 l/s i sidebekk. Dette er på nivå med de beregnede 5-persentilene.

Buvikelva kraftverk – Nord-Norsk Småkraft AS

Buvikelva kraftverk vil utnytte et fall på 125 meter fra inntaket på 130 moh ned til kraftstasjonen med utløp på 5 moh. Vannveien blir en 600 m lang nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 395 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 600 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 0,6 MW og gi en årlig produksjon på 1,96 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 665 m lang strekning av Buvikelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 107 l/s i sommersesongen og 35 l/s resten av året. Dette tilsvarer 5-persentilene beregnet for henholdsvis sommer og vinter.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Melfjordbotn kraftverk – Norges Småkraftverk AS

Melfjordbotn kraftverk vil utnytte et fall på 47 meter fra inntaket på 50 moh ned til kraftstasjonen med utløp på 3 moh. Vannveien blir 430 meter lang og består i hovedsak av tunnel. Middelvannføringen er 4,5 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 12,5 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 5,1 MW og gi en årlig produksjon på 12,3 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 650 m lang strekning av Storelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 344 l/s i sommersesongen og 129 l/s resten av året. Dette er på nivå med de beregnede 5-persentilene.

Det er også søkt om anleggskonsesjon etter energiloven for bygging og drift av kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknadene skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt.

Vi ber Rødøy kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset på Vågaholmen frem til **13.4.2015**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **13.4.2015**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Øystein Grundt
seksjonssjef

Tor Carlsen
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Papirversjon av søknadene (Kun til kommunene)
 Orientering til høringsparter
 Kunngjøring

Mottakerliste:

Bodø og Omegns Turistforening
Direktoratet for Mineralforv. med Bergmesteren for Svalbard



Forum for Natur og friluftsliv i Nordland
Fylkesmannen i Nordland
Hestmannen / Strandtindene Reinbeitedistrikt
Hestmannen / Strandtindene Reinbeitedistrikt v/Kjell Gaup
Jan Rasch
Kystverket
Landbruksdirektoratet (Alta)
Minikraft AS v/Alf Arne Eide
Minikraft AS v/Bjørn Lasse Pedersen
Naturvernforbundet i Nordland
NJFF - Nordland
Nordland fylkeskommune
Nordlandsnett AS
Nordlandsnett AS v/Bjørn B. Pedersen
Nord-Norsk Småkraft AS
Nord-Norsk Småkraft AS v/Jostein Fagerheim
Norges Miljøvernforbund
Norges Småkraftverk AS
Norges Småkraftverk AS v/David Inge Tveito
Polarsirkelen friluftsråd
Rødøy kommune
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
Samediggi/Sametinget
Statens vegvesen - Region Nord
Statnett SF