

NVE

Innsendt dato: 10.04.2015

Referansenummer: CDRNQX

Innsending av høringsuttalelse

Saksopplysninger	
NVEs saksnr.:	201300170
Sakstittel	Sørdalselva kraftverk
Høringsuttalelse fra:	Firma/organisasjon

Firma/organisasjon	
Organisasjonsnummer *	915558119
Firma	RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS
Adresse	Tjong
Postnummer	8186
Poststed	TJONGSFJORDEN
Telefon	75 09 88 00
e-post	firmapost@rlk.no
Kontaktperson	Thor Magne Hoff
Kontakt telefon	75098800
Kontakt e-post	thor.magne.hoff@rlk.no
Kontakt adresse	Tjong
Kontakt postnummer	8186
Kontakt poststed	Tjongsfjorden

Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	Det planlagte kraftverket vil ligge omlag 2200m fra vårt distribusjonsnett. Det er tilgjengelig kapasitet i distribusjonsnettet, men det tas forbehold om endelig teknisk løsning etter utført dynamisk nettanalyse.
Høringsuttalelse som vedlegg	Ikke angitt
Annen relevant informasjon	Ikke angitt
Vedlegg av bilder og kart	