



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091
0301 OSLO

Vår dato: 01.04.2018
Vår ref.: 2018/5230

Deres dato: 22.01.2018
Deres ref.: 201300178

Uttalelse til søknad om bygging av Brekkvasselv kraftverk i Namsskogan kommune - Olle Michelsen AS

Forutsatt slipp av minimum 0,14 m³ minstevassføring forbi inntaksdammen og at anleggsarbeidene gjennomføres utenom hekketiden for fossefall (april-juni), finner Fylkesmannen at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. § 10 i konsekvensutredningsforskriften.

Vi viser til deres høringsbrev av 22.1.2018 i forbindelse med søknad fra Olle Michelsen, datert 31.10.2017, om tillatelse til å bygge Brekkvasselv kraftverk i Namsskogan kommune.

Saksopplysninger

Kraftverket skal utnytte et nedbørsfelt på ca. 51,2 km² og et fall på ca. 27 m. Utbyggingen omfatter inntaksdam, kraftstasjon og rørledning. Inntaket skal være på kote 210 i Brekkvasselva. En 1010 meter lang rørgate skal graves ned på sørsiden av elva, og kraftstasjonen plasseres på kote 183, cirka 200 meter fra Brekkvasselvas utløp i Namsen. Det skal bygges en ca. 70 meter lang permanent adkomstveg fra eksisterende veg gjennom Brekkvasselv sentrum og frem til kraftstasjonsbygningen. I tillegg skal det bygges en 115 meter lang adkomstveg til inntaket fra fylkesveg 773. Kraftverket er planlagt med en installert effekt på 0,25 MW, og vil gi en årlig kraftproduksjon på 1,35 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til ca. 67 husstander. Søker har planlagt å slippe minstevannføring forbi inntaket i Brekkvasselva på 140 l/s, som tilsvarende alminnelig lavvannføring. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Brekkvasselv kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinje. Nettetilknytning vil bli i en ca. 300 meter lang nedgravd kabel med spenning 22 kV. Kabelen vil følge planlagt adkomstveg til kraftverket og deretter Inga Linds vei frem til tilkoblingspunktet som er eksisterende nettstasjon 19440. Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Fra 1.1.2018 har kommunen vassdragsmyndighet til å treffe vedtak for kraftverk med installert effekt på under 1 MW. Det er fastsatt enkelte unntaksbestemmelser, bl.a. at kommunens myndighet til å treffe vedtak ikke omfatter vannkraftverk i nasjonale laksevassdrag.

Søknaden med vedlegg ligger på www.nve.no/konsesjonssaker.

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag

Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Leif Inge Paulsen
Telefon:
+47 74 16 80 93

Fylkesmannens vurdering

Namsenvassdraget og Brekkvasselva er ikke vernet. Brekkvasselva er i dag uregulert. Namsenvassdraget har status som et nasjonalt laksevassdrag. Området mellom inntaksdam og kraftverk ligger nært eksisterende infrastruktur og berører INON-område (1-3 km) i liten grad (89 da).

Fylkesmannen har tidligere uttalt seg i saken, sist 25.10.2010. Vi pekte da på at det ikke forelå tilfredsstillende miljøundersøkelser, noe som er etterkommet gjennom tilleggsundersøkelser mht. namsblank, elvemusling og fossefall.

Namsblank

På bakgrunn av Namsblankens rødlistestatus CR (kritisk truet) hvor hovedårsaken til den negative bestandsutviklingen antas å være omfattende kraftutbygginger i Namsenvassdraget, er det av stor betydning å ivareta alle gjenværende gyte- og oppvekstområder for arten. Vi pekte tidligere på at dersom planlagte kraftstasjon trekkes opp mot vandringshinderet i fossen ved gamle E-6 brua, vil potensielle gyte- og oppvekstområder for namsblank i Brekkvasselva sikres. Dette er tatt hensyn til i foreliggende søknad, og vi vurderer at søknaden, slik den foreligger nå, ikke vil påvirke namsblank negativt.

Elvemusling

Elvemusling er ikke registrert på berørt strekning. Det foreligger ikke indikasjoner på at elvemusling har tilhold i området.

Fossefall

Hekkelokalitet for fossefall er registrert i berget like nedstrøms gamle E-6 bru. Fossefall er avhengig av rennende vatn, bl.a. til matsøk. Arten synes å være i tilbakegang, bl.a. som følge av kraftutbygginger, særlig i små og mellomstore vassdrag. Ved slipp av minstevassføring som planlagt og dersom anleggsarbeidene gjennomføres utenom hekketiden, vil omsøkte utbygging ikke medføre vesentlige negative virkninger for fossefall i området. Det er positivt at søker vil sette opp hekkedammer for fossefall.

Konklusjon

Fylkesmannen har vurdert søknaden og anleggets miljøpåvirkning i forhold til naturmangfoldloven § 8-12, vannforskriften samt kriteriene i § 10 i konsekvensutredningsforskriften.

Forutsatt at slipp av minimum 0,14 m³ minstevassføring (alminnelig lavvannføring) forbi inntaksdammen og at anleggsarbeidene gjennomføres utenom hekketiden for fossefall (april-juni), finner vi ikke at tiltaket vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. § 10 i konsekvensutredningsforskriften.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen

(e.f.)

Seksjonsleder

Klima- og miljøavdelingen

Leif Inge Paulsen

Senioringeniør

Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift