

**Forslag  
Til**

**Manøvreringsreglement  
For regulering av Kvannvatnet i Rana kommune, i Nordland fylke**

1.  
*Reguleringer*

Magasin	Reg.grenser		Oppd. m	Reg. høyde m
	Øvre kote	Nedre kote		
Kvannvatn .....	470	467	3	3,0

Høydene refererer seg til lokalt høydesystem.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som NVE godkjenner.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

I tiden 01.05-30.09 skal det slippes 135 l/s fra dammen i Kvannvatn. Resten av året skal det slippes 35 l/s. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring og vannstanden i Kvannvatn er på laveste tillatte nivå, skal hele tilsiget slippes forbi.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

4.

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.