



Jernbaneverket

Norges Vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Henvendelse til: Jens Gunnar Mersland
Tlf.: 916 77614
Faks:
E-post: Jens.Gunnar.Mersland@jbv.no

Dato: 29.06.2016
Saksref.: 201604171-2
Deres ref.: 201300227-9
Vedlegg:

Postadresse:
Postboks 4350
NO- 2308 Hamar

postmottak@
jernbaneverket.no

Sentralbord:
05280

Org. Nr.:
971 033 533 MVA

Bankgiro:
76940501888

IBAN-NR.
N054769405001888

**Tilbakemelding på høring av konsesjonssøknad Bekk og Strøm AS - Brufossen kraftverk
- i Birkenes kommune**

SWIFT:
DNBANOKK
jernbaneverket.no

Vi viser til deres brev av 13.05.16 vedrørende høring av konsesjonssøknad for Brufossen kraftverk.

Som det fremgår av konsesjonssøknaden fra Bekk og Strøm AS i innledningen på side 4, pkt. 1.1, er det dialog mellom tiltakshaver og Jernbaneverket (JBV) med tanke på om JBV har fallrettigheter i det aktuelle området. Vi har ennå ikke fått sjekket ut dette, men vil meddele dette til tiltakshaver så snart dette er avklart.

For øvrig kan det nevnes at tiltakshaver har orientert JBV om det omsøkte tiltaket. Dette berører jernbanen anleggs- og sikkerhetsmessig først og fremst i området der vanntunnelen vil krysse under sørlandsbanen, samt kraftstasjonen m/veg i nærheten til jernbanen.

JBV har i utgangspunktet ikke noe i mot at det omsøkte tiltaket får konsesjon. Men vi mener at det må fremlegges en fagrapport som sier noe om geologien av fjellet ved krysningspunktet mellom fjelltunnelen og jernbanen, og metode for gjennomføring av tiltaket, for å unngå skade på jernbaneinfrastrukturen.

I god tid før arbeid med det omsøkte tiltaket starter, må detaljplanene fremlegges for JBV og utarbeide prosedyrer for gjennomføringen som ivaretar sikkerheten i forhold til jernbanen og togframføringen. Det kan bli aktuelt å kreve at det settes opp sikkerhetsgjerde. Videre må tiltakshaver også fremlegge dokumentasjon som viser at stabiliteten for jernbanefyllingen ivaretas i forbindelse med etablering av vei.

Under forutsetning av positivt vedtak på konsesjonssøknaden, vil JBV komme tilbake til mer detaljerte vilkår knyttet opp mot gjennomføringen av det omsøkte tiltaket, for ivaretagelse av jernbanen på både kort og lang sikt.

Med hilsen
Stian Wesøy
Områdedirektør
Område sør

Dokumentet er godkjent elektronisk