

NVE

Innsendt dato: 10.04.2015

Referansenummer: YNFZYK

Innsending av høringsuttalelse

Saksopplysninger	
NVEs saksnr.:	201300324
Sakstittel	Melfjordbotn kraftverk
Høringsuttalelse fra:	Firma/organisasjon

Firma/organisasjon	
Organisasjonsnummer *	915558119
Firma	RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS
Adresse	Tjong
Postnummer	8186
Poststed	TJONGSFJORDEN
Telefon	75 09 88 00
e-post	firmapost@rlk.no
Kontaktperson	Thor Magne Hoff
Kontakt telefon	75098800
Kontakt e-post	thor.magne.hoff@rlk.no
Kontakt adresse	Tjong
Kontakt postnummer	8186
Kontakt poststed	Tjongsfjorden

Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	Det henvises til pkt. 2.2.10 Nettilknytning. Det er ikke kapasitet i eksisterende distribusjonsnett for tilknytning av Melfjordbotn kraftverk. En nettilknytning til eksisterende distribusjonsnett vil utløse omfattende nettførsterkninger.
Høringsuttalelse som vedlegg	Ikke angitt
Annen relevant informasjon	Ikke angitt
Vedlegg av bilder og kart	