

Referanse: Innerelva Kraftverk

Dato: 13.06.2015

Att.: Steinar Pettersen

Kommentarer til merknader for Innerelva Kraftverk:

Alfred Johansen

Alfred Johansen er imot utbyggingen av Innerelva kraftverk. Mener kommunens befolkning ikke vil få noe positivt ut av utbyggingen, bare store sår i naturen og tørre elver.

Kommentar BoS:

BoS mener at kraftverket ikke vil forringe bruken av området ut over byggeperioden, og viser til at det vil settes inn tiltak for revegetering og tilbakeføring. Det vil kun bli 230 meter rørgate hvor anleggsveien legges i rørgatetraseen, og tilbakeføres etter at anlegget er tilbakestillt. Resten av strekningen opp til inntaket vil det bores tunnel, og inntaket vil bli veiløst. Minstevannføringen vil sikre at ikke elva blir tørrlagt.

Direktoratet for mineralforvaltning

DMF kan ikke se at en utbygging vil komme i konflikt med mineralressurser klassifisert som regionalt eller nasjonalt viktig, og har derfor ingen merknader til høringen.

Kommentar BoS:

Ingen.

Forum for natur og friluftsliv i Troms

Påpeker stort press på vannressurser i fylket. Mener at Norge og Nord-Norge har et overskudd av kraft, selv om situasjonen «mer nyansert» i Troms. Mener at man bør effektivisere eksisterende kraftverk og spare energi.

Merknader mht. Innerelva Kraftverk går på at frilufts verdier, særlig Jan Baalsrud stien, berøres negativt av utbyggingen. Et viktig avbøtende tiltak kan være å etablere en større parkeringsplass og informasjonsskilt om Baalsrud-marsjen, sammen med tilstrekkelig minstevannføring.

FNF etterlyser eksakte tall for reduksjon av INON. FNF mener det må settes restriksjoner for byggingen ift. hekketid for rovfugl i området. Mener Innerelva kraftverk er det minst konfliktfylte prosjektet av de 4 småkraftprosjektene i Storfjord kommune som nå har vært på høring.

Kommentar BoS:

BoS stoler på at NVE gjør en vurdering av hvilken belastning området tåler med hensyn til ytterligere kraftverktbygging.

BoS mener at kraftverket ikke vil forringe bruken av området mht. friluftsliv ut over byggeperioden, og viser til at det vil settes inn tiltak for revegetering og tilbakeføring. Det vil kun bli 230 meter rørgate hvor anleggsveien legges i rørgatetraseen, og tilbakeføres etter at anlegget er tilbakestillt. Resten av strekningen opp til inntaket vil det bores tunnel, og inntaket vil bli veiløst. Mht. brukerinteresser kan byggingen tilpasses disse, siden dette i stor grad er sesongbasert og forutsigbar aktivitet. Som nevnt i søknaden vil BoS etablere en parkeringsplass ved kraftstasjonen til turgåere.

BoS har planlagt minstevannføringen i henhold til anbefalingen fra Ecofact, for å sørge for tilstrekkelig vannføring i elva. Ecofact foreslår minstevannføring lik alminnelig lavvannføring. Dette vil være nok vann til å sikre høy luftfuktighet slik at mose og lavsamfunnene ellers i bekkekløften vil klare seg bra.

BoS vil planlegge sine arbeider slik at det ikke foregår anleggsarbeider i hekkeperioden for rovfugl i området, dvs. perioden mars til juli, dersom det fortsatt er hekking i området. BoS vil sørge for en kartlegging før anleggsarbeidene starter. Ecofact har uttalt følgende vedrørende hekkeperioden for rovfugl;

«Det er viktig å få en avklaring på hvorvidt den sårbare rovfuglarten hekker fast i influensområdet. Det anbefales at det gjennomføres en ny kartlegging før anleggsarbeidet starter. Dersom det er hekking i området bør det ikke være anleggsarbeid i hekkeperioden (mars-juli). Dette gjelder også som en tilrådning at det bør tilstrebes å unngå større anleggsarbeider i yngle og hekkeperioden om våren og sommeren (mars-juli), for å redusere de negative virkningene på det lokale viltet. Hvis dette gjennomføres kan negativt omfang for rovfugl justeres ned til noe over lite negativt omfang, og konklusjonen blir da mellom liten og middels negativ konsekvens.»

Departementet har pålagt NVE å avvike INON som et kriterium for behandling av vann- og vindkraftkonsesjoner, og at man skal ta hensyn til å bevare urørt natur, men at dette vil bli en konkret vurdering og ikke ved at en slår sirkler på ett kart, og en kan derfor ikke uten videre fastslå at man her mister ca. 5,8 km² urørt natur. BoS mener at konsekvensene for ikke-berørt natur blir mindre enn INON-kalkulatoren oppgir, da anlegget vil bygges veifritt og kreve lite tilsyn etter at det er ferdigstillt.

BoS merker seg at Innerelva kraftverk regnes som det minst konfliktfylte av de omsøkte prosjektene i Storfjord.

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen kan akseptere utbyggingen av Innerelva under forutsetning at det fastsettes minstevannføring som sikrer at miljømålet god økologisk tilstand for vannforekomsten oppnås. Landskapsinngrep både må analyseres og tilpasses terrenget. Anleggsperioden må planlegges slik at sårbare rovfugl arter ikke forstyrres. Forutsetter god dialog med Helligskogen reinbeitedistrikt under planlegging og utbygging.

Kommentar BoS:

Se svar på kommentarer fra Forum for natur og friluftsliv i Troms vedrørende fastsetting av minstevannføring og hensyn som vil tas i forbindelse med sårbare rovfugl i området.

Tiltaket er ikke aktuelt å gjennomføre fra vår side uten at man en har en omforent avtale med lokal reindriftsforvaltning, det ligger i sakens natur at å bygge kraftverket uten en slik avtale vil være i strid med oppgitt lovverk og naboloven. Bekk og Strøm er også villig til å kompensere for ekstraavgifter som følge av anleggsperioden.

Helligskogen Reinbeitedistrikt

Helligskogen Reinbeitedistrikt anmoder om at søknad om konsesjon avslås, med begrunnelsen at effektene av de planlagte tiltakene i Storfjord kommune til sammen ikke er tilstrekkelig utredet. Mener bruk av Statens vegvesens håndbok ikke er tilpasset reindriften og derfor ikke er egnet til å vurdere inngrepene. Helligskogen Reinbeitedistrikt er et helårsdistrikt. Mener reinbeitedistriktet har måttet tåle mange inngrep og tap av områder tidligere, som må ses i sammenheng med nye inngrep.

Mener kommunikasjonen med tiltakshaverne har vært enveis og overfladisk, ref. informasjonsmøte 08.03.16 i Hatteng.

Kommentar BoS:

BoS ønsker en tett dialog med reinbeitedistriktet for å finne løsninger som kan gjøre byggeperioden minst mulig forstyrrende. I driftsperioden vil det etter vår vurdering være lite som kan forstyrre næringen. Inntaket vil bli veiløst, og vannveien vil hovedsakelig være tunnel, slik at minimalt av sommerbeitet til reinen blir berørt.

Reinbeitedistriktet viser til at effektene av de planlagte tiltakene i Storfjord kommune ikke er tilstrekkelig utredet. Siden Storfjord kraft AS (Statskog Energi AS og Troms Kraftforsyning og Energi AS) nå har trukket alle sine prosjekter innenfor Helligskogen Reinbeitedistrikt, mener BoS at belastningen på Reinbeitedistriktet i forbindelse med Innerelva kraftverk ikke vil bli større enn at en utbygging kan forsvares.

Ishavskysten friluftsråd

Ishavskysten friluftsråd ser utbyggingen av Innerelva kraftverk som mindre problematisk på bakgrunn av den informasjon om friluftsinnteresser per i dag, og fraråder ikke utbyggingen. Parkeringsplass ved stasjonen vil være et viktig avbøtende tiltak, som vil bedre tilgjengeligheten til Baalsrud-løypa og området generelt.

Kommentar BoS:

BoS merker seg at Ishavskysten friluftsråd ønsker at det etableres en parkeringsplass for turgåere som beskrevet i søknaden.

Ivgu Sámesearvi

Ivgu Sámesearvi mener Storfjord allerede har bidratt med mange vassdrag til kraftproduksjon, og at vassdragene som er igjen bør vernes for utbygging. Mener hensynet til lokalbefolknings rett til bruk av området og hensynet til reindriftsnæringen skal veie tungt. Sjøen ved Innerelvas utløp er kjent som et godt sted for fiske av sjøørret. En vurdering av evt. endringer pga. utbyggingen må vurderes.

Kommentar BoS:

BoS stoler på at NVE gjør en vurdering av hvilken belastning området tåler med hensyn til ytterligere kraftverktbygging.

BoS har undersøkt med Ecofact angående sjøørreten ved utløpet. De kunne informere om at det er vanlig at sjøørreten står og stanger ved utløp av ferskvann av litt størrelse selv om fisken ikke går opp i elva. En kraftutbygging har vanligvis ikke noe å si for denne oppførselen.

Se for øvrig kommentarer til Helligskogen Reinbeitedistrikt.

Michael Andre Fagerli / Silje E Nordmo

Michael Andre Fagerli og Silje E Nordmo har kommet med identiske uttalelser. Begge er imot at det gis flere konsesjoner til kraftverksutbygginger i Storfjord kommune. Mener det er viktig å bevare den urørte naturen, med tanke på friluftsliv, jakt og turisme. Mener det vil ta for lang tid før sårene i naturen revegeteres naturlig, og at vekstvilkårene rundt elvene endres.

Kommentar BoS:

BoS stoler på at NVE gjør en vurdering av hvilken belastning området tåler med hensyn til ytterligere kraftverktbygging.

BoS planlegger hovedsakelig tunell i fjellet, og kun 230 meter med rørgate og midlertidig anleggsvei. Det planlegges ingen vei frem til inntaket. Foreslått minstevannføring er også satt for å sikre at vekstvilkårene rundt elva ikke vil endres nevneverdig. BoS mener derfor at inngrepene i naturen vil bli minimale. BoS vil etablere en parkeringsplass for turgåere som vil gjøre område mer tilgjengelig med tanke på friluftsliv, jakt og turisme enn det området er nå.

Naturvernforbundet i Troms

Naturvernforbundet i Troms fraråder at Innerelva kraftverk får konsesjon på bakgrunn av informasjonen slik den fremstår i dag. Etterlyser tilleggsutredninger på biomangfold, særlig knyttet til fugl i hekketiden, samt en opplysning om hvor mange kvadratmeter INON som går tapt.

Kommentar BoS:

BoS vil planlegge sine arbeider slik at det ikke foregår anleggsarbeider i hekkeperioden for rovfugl i området, dvs. perioden mars til juli, dersom det foregår hekking i området. Dette vil undersøkes nærmere før en utbygging. Vanlig forekommende arter som hekker i området vil kun påvirkes dersom reir er plassert i umiddelbar nærhet av anleggsarbeidene, og vil kun gi marginale negative reduksjoner av hekkebestandene for disse fugleartene. Sett i en større sammenheng, for eksempel innenfor kommunen, vil virkingen være ubetydelig. BoS ser derfor ikke behovet for ytterligere utredninger knyttet til fugl i hekketid.

Departementet har pålagt NVE å utvikle INON som et kriterium for behandling av vann- og vindkraftkonsesjoner, og at man skal ta hensyn til å bevare urørt natur, men at dette vil bli en konkret vurdering og ikke ved at en slår sirkler på ett kart. Viser til BoS kommentarer til Forum for Natur og friluftsliv i Troms sine uttalelser tidligere i dokumentet.

Norsk jeger og fiske forening – Troms

NJFF Troms mener belastningen på natur og miljø i Storfjord er stor, og bekymringsverdig. Mener utbyggingen av Innerelva ikke har negative effekter for fisk, og at tillatelse kan gis til utbyggingen av Innerelva kraftverk.

Kommentar BoS:

BoS tar dette til etterretning.

Sametinget

Sametinget fremmer innsigelser til prosjektet. Viser til at Helligskogen reinbeitedistrikt allerede er belastet av eksisterende og vedtatte utbygginger og inngrep innenfor sitt distrikt. Påpeker at det ikke er utført en samlet vurdering av virkningene til de omsøkte tiltakene i Storfjord kommune. Vurderer at potensialet for funn av samiske kulturminner i tiltaksområdet er lavt, og at befarings ikke er nødvendig.

Kommentar BoS:

BoS viser til kommentarer til Helligskogen Reinbeitedistrikt.

BoS merker seg at befarings i forbindelse med samiske kulturminner ikke er nødvendig.

Statens vegvesen

Statens vegvesen har ingen innsigelser til en utbygging av Innerelva kraftverk. Statens vegvesen påpeker at plassering av kraftledninger må være utenfor sikkerhetssone for riks- og fylkesveier. Nye avkjørsler må bygges og vedlikeholdes etter gjeldende retningslinjer, og avklares i reguleringsplan eller omsøkes i egen søknad.

Kommentar BoS:

BoS tar dette til etterretning.

Storfjord kommune

Storfjord kommune kan akseptere at Innerelva kraftverk får konsesjon som omsøkt. Mener tiltakshaver bør bli pålagt å etablere parkeringsplass for turgåere.

Kommentar BoS:

BoS merker seg at Storfjord kommune ønsker at det etableres en parkeringsplass for turgåere som beskrevet i søknaden.

Troms Fylkeskommune:

Troms fylkeskommune kjenner ikke til at det skal være kulturminner innenfor deres ansvarsområde som kommer i konflikt med tiltaket. Viser til egen uttalelse fra Sametingets Kulturminneforvaltning. Påpeker at massetak må reguleres iht. Plan og bygningsloven hvis ikke dette alt er gjort. Ser det som positivt at det etableres parkeringsplass for brukere av Jan Baalsrudstien.

Kommentar BoS:

BoS merker seg at Troms Fylkeskommune ønsker at det etableres en parkeringsplass for turgåere som beskrevet i søknaden. BoS vil sørge for at massetaket reguleres iht. Plan og bygningsloven.


Troms kraft nett

Troms kraft nett uttaler at produksjon fra Innerelva tilsvarende 6 MW er per i dag mulig å levere inn på eksisterende distribusjonsnett forutsatt at anlegget dimensjoneres for å kunne produsere med en induktiv effektfaktor på 0,68. Endelige krav til reaktiv ytelse og spenning ved kraftverket fastsettes i tilknytningsavtale.

Kommentar BoS:

BoS merker seg at det er kapasitet på eksisterende distribusjonsnett, og vil ta kontakt med Troms Kraft Nett i den videre planleggingen av prosjektet for å inngå en tilknytningsavtale.

Med vennlig hilsen



Anette Aikio

Bekk og Strøm AS