

Fra: Morten Henriksen [Morten.Henriksen@arendalsfoss.no]
Sendt: 9. september 2013 13:50
Til: NVE
Kopi: Carlsen Marit
Emne: Bøylefoss - konsesjonspliktavurdering - supplerende informasjon
Vedlegg: Notat Bøylefoss fisk_Norconsult_090913.pdf

Ang. Tidligere innsendt anmodning om konsesjonspliktavurdering. NVE's tilbakemelding var som følger:

Deres søknad om konsesjonspliktavurdering av planene for Bøylefoss har vært på høring. Gjennom høringen kom det frem at Nidelva er lakseførende helt opp til Bøylefoss. Prosjektet "Reetablering av laks i Nidelva" er under gjennomføring og det er påvist gode gyte- og oppvekstområder for laks mellom Bøylefoss og Evenstad (ref. Fylkesmannen i Aust-Agder). På bakgrunn av dette mener vi at deres søknad med vurdering av konsekvenser er mangelfull. Vi ber derfor om en mer grundig beskrivelse av dagens forhold og vurderinger av mulige konsekvenser for laks i forbindelse med deres planer om opprustning og utvidelse av Bøylefoss kraftverk. Tilleggsopplysningene/-vurderingene vil bli sendt på høring før vi gjør vår vurdering.

I lys av dette har utbygger engasjert Norconsult til å foreta en grundigere vurdering av tiltakets virkning for fiskebestandene i elva. I tillegg er det gjort en vurdering av hvordan ny plassering av utløpet fra kraftverket vil endre strømningsforholdene i kulpen nedstrøms Bøylefoss. Hovedkonklusjonene i rapporten er:

- Områdets øvre del har begrenset verdi som gyte- og oppvekstområde for laksefisk i dag
- Gjedde synes å dominere i strandsonen, og predasjon på laks/ørretunger er sannsynligvis betydelig
- To mindre, potensielle, gyteområder nedstrøms nytt utløp vil oppleve periodevis noe høyere vannføring, men neppe mye.
- Det kan ikke utelukkes at endrede strømningsforhold også kan skape nye potensielle gyteområder.

Vi ber om at disse nye opplysningene sees i sammenheng med tidligere innsendt materiale, og at vurderingen gjøres så hurtig som mulig.

mvh

Morten Henriksen

Arendals Fossekompani ASA

mob +47 916 28 871

tlf +47 37 23 44 14

Fax + 47 37 23 44 01

morten.henriksen@arendalsfoss.no