



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Helgelandskraft AS
Postboks 702
8654 Mosjøen

Vår dato: 04 MAR 2013
Vår ref.: NVE 201301063-4 kv/maca
Arkiv: 312 /148.AZ
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Marit Carlsen

Helgelandskraft AS - Tillatelse til midlertidig senking av Tettingsvatn - Brønnøy kommune

Vi viser til deres søknad av 30.1.2013 om tillatelse til midlertidig senking av Tettingsvatn til under LRV i løpet av våren 2013.

Om søknaden

Det er søkt om tillatelse til å senke vannstanden i Tettingsvatn til ca. kote 319, 3 meter under LRV i løpet av våren 2013. Begrunnelsen for senkingen er at det skal settes inn nye deler til en ventil og nye flenser, i forbindelse med byggingen av Svartvatn kraftverk, som utnytter fallet mellom Tettingsvatn og Svartvatn. Det er i søknaden antydning at senkingen bør skje like før snøsmeltingen starter, som normalt er mot slutten av mars måned. Helgelandskraft har på telefon til NVE opplyst at arbeidene vil ha en varighet på maksimalt en uke.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale og regionale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. Brønnøy kommune har ikke kommet med kommentarer til søknaden.

Fylkesmannen i Nordland uttaler i brev av 21.2.2013 at det i forbindelse med "Regulantsprosjektet" ble gjennomført prøvefiske i Tettingsvatnet i 1999. Ut ifra resultatene ble det konkludert med at ørretbestanden i Tettingsvatnet er god med til dels stor fisk. Rekrutteringen ble beskrevet som overraskende god, noe som antyder at ørreten også gyter i selve innsjøen. Fylkesmannen ber om at perioden med senket vannstand gjøres så kort som mulig av hensyn til ørreten og naturmangfoldet for øvrig. Ut over det har fylkesmannen ingen spesielle merknader.

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Helgelandskraft har selv uttalt at de kun trenger en uke på å gjennomføre arbeidene, noe vi anser som akseptabel varighet. Vi mener i likhet med fylkesmannen at perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Nedtappingen skal foregå skånsomt og uten brå vannstandsfall for å hindre stranding av fisk.

Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at den omsøkte senkingen vil være til skade for noen kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir Helgelandskraft AS tillatelse til å senke vannstanden i Tettingsvatn ned til kote 319 over et tidsrom på inntil en uke i perioden 1. mars til 15. mai 2013.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannførendringer skal skje med myke overganger.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så snart som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 28.4.2008 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin.
- Eventuelle krav til minstevannføring skal overholdes.


Om klage og klagerett

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser). En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Kopi: Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø
Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund