



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

BKK Produksjon AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: **05 MAR 2013**
Vår ref.: NVE 201301177-5 kv/swj
Arkiv: 312 / 064.Z
Deres dato: 15.01.2013
Deres ref.: 11281131

Saksbehandler:
Stein Wisthus Johansen

BKK Produksjon AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Store Norddalsvatnet i Modalsvassdraget, Modalen kommune

Vi viser til deres søknad av 15.01.2013 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Store Norddalsvatnet i Modalsvassdraget.

Om søknaden

Høsten 2012 startet BKK med en revurdering av de mekaniske komponentene i vannveien til Åsebotn kraftstasjon. Som en del av dette arbeidet er det behov for inspeksjon av inntaksluken i Store Norddalsvatn. For å komme til luka søkes det om å få tappe magasinet ned til inntaksluketerskel kote 952,52, som er 2,48 m under LRV. Det søkes om å få tappe ned magasinet i perioden 1. april til 1. mai 2013. Det knyttes usikkerhet til koten på terskelen i magasinet etter gjennomslaget til tunnelen. Med stor sannsynlighet ligger terskelen i magasinet over luketerskelen. BKK har som mål å få målt inn terskelen i magasinet under revurderingen.

Store Norddalsvatn er et av to inntaksmagasiner til Åsebotn kraftverk. Gjeldende reguleringsgrenser i magasinet ble satt i forbindelse med konsesjon av 17.07.1992, der HRV tilsvarende kote 1010,8 og LRV kote 955. Store Norddalsvatn er vurdert å være fisketomt. Tiltakshaver ser derfor ingen ulemper i forhold til fisk og fiskeinteresser. Bergen Turlag har en selvbetjent hytte i sørenden av Store Norddalsvatnet. Allmenne interesser knytter seg derfor til friluftsliv i området. Et nedtappet magasin er et vanlig syn i dette området i den årstiden det er søkt om å få tappe ned under LRV. Tiltakshaver mener derfor det ikke vil være noen ekstra ulemper for allmenne interesser.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Modalen kommune uttaler i brev av 01.03.2013:

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

"Modalen kommune sluttar seg til Fylkesmannen si vurdering. Vi har ikkje merknader til at tiltaket vert gjennomført på vilkår som omsøkt."

Fylkesmannen i Hordaland uttaler i brev av 19.02.2013:

"Vår vurdering: Brukarinteressene er knytt til friluftsliv, men ikkje fiske, då vatnet er vurdert å vera fisketomt. Etter vårt syn vil ikkje senking av vasstand med 2,48 m under LRV i den avgrensa periode det søkjast om vera til skade for ålmenta. Fylkesmannen har ingen merknad til tiltaket, og meiner det kan gjennomførast som omsøkt."

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

NVE har hatt søknaden på høring til Fylkesmannen i Hordaland og Modalen kommune. Ingen av høringsinstansene hadde noen negative merknader til søknaden. De mener allmenne interesser ikke vil bli vesentlig berørt og at tiltaket kan gjennomføres etter omsøkte planer.

NVE mener en ytterligere senking 2,48 meter under LRV for en kortere periode i et magasin med en reguleringshøyde på 55,8 meter, generelt ikke vil ha noen vesentlige negative virkninger. Når det i tillegg er opplyst at magasinet ansees som fisketomt og at det ikke er tilknyttet fiskeinteresser til vannet, er saken grei. NVE merker seg at fylkesmannen mener brukerinteressene er knyttet til friluftsliv i dette området, men at de ikke vil bli berørt i vesentlig grad i det tidsrommet tiltaket er planlagt gjennomført. I søknaden er det opplyst at Bergen Turlag har en selvbetjent hytte i sørenden av magasinet og at det må forventes noe friluftaktivitet i forbindelse med påsken rett i forkant av tiltaksperioden. Et ekstra nedtappet magasin rett etter påsken vil trolig ikke skape de store problemer for friluftinteressene i området. Nedtappende magasiner er et vanlig fenomen på ettervinteren i dette området og følgelig noe som folk er vant med. NVE kan på denne bakgrunn ikke se at nedtappingen under LRV er til noen merkbar skade for noen kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at BKK produksjon AS kan senke Store Norddalsvatn 2,48 meter under LRV i perioden 1. april til 1. mai 2013.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- Instrumentering for registrering av vannstand inntil 0,5 m under LRV skal etableres samtidig med at magasinet likevel er nedtappet, dersom slikt utstyr ikke allerede er etablert. Jf. punkt 4.5 i retningslinjer av 28.04.2008 for registrering av vannstand i reguleringsmagasin..
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.

- NVE forutsetter at BKK Produksjon AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett


Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rune Flatby'.

Rune Flatby
avdelingsdirektør

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carsten S. Jensen'.

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Kopi: Modalen kommune
 Fylkesmannen i Hordaland

Intern kopi: