



**Nord-Salten
Kraft AS**

Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

201301243-41

312

kv/MACA

Deres ref
NVE 201301243-13 kv/maca

Deres dato

Vår ref
2013/117-0 SV

Dato
26.07.2013

NVE - MUSKEN KRAFTVERK - HØRING AV MELDING MED FORSLAG TIL KONSEKVENsutredningsprogram

Jeg viser ovenfor nevnte høring. I den forbindelse har vi følgende anførsler;

1. Dagens nettstruktur har ikke kapasitet til å ta hånd om den økte effekten. Det må bygges ny 66kV-linje fra Musken, og ny sentralnettstilknytningen i Kobbelv må være operativ.
2. Vi ber også om at utredningen ser på mulighetene for å overføre vannet fra Ruombovatnet til Rekvatn. Miljøutfordringene med dette alternativet synes å være betydelig mindre både med hensyn til bygging av ny kraftstasjon i Musken, og ny kraftlinje ut fjorden.

Med hilsen
NORD-SALTEN KRAFT AS

Stein Valle
Adm. dir.

Dette dokumentet er ikke signert, da det er opprettet og arkivert elektronisk.