



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Halsa formannskap	25/13	14.05.2013

Engdal Kraft SUS - høring av søknad om bygging kraftverk i Engdalselva

Bakgrunn

I F-sak 83/09 behandlet planutvalget (formannskapet) søknader om utbygging av småkraftverk i Engdalselva, en for Øvre Engdal kraftverk og en for Nedre Engdal kraftverk.

Vedtaket den gang var:

1. «Halsa kommune har ingen avgjørende innvendinger mot at Engdal Kraft (SUS) får bygge ut Øvre Engdal kraftverk og Nedre Engdal kraftverk i h.h.t. framlagte planer.
2. Halsa kommune ber like vel om at minstevannføring ved Nedre Engdal kraftverk vurderes økt for å bidra til å sikre fiskebestanden i Engdalselva.
3. Ved evt. utførelse av tiltaket må tiltakshaver ta hensyn til terreng, landskap og fauna og tilbakeføre terreng og reetablere vegetasjon i størst mulig grad.»

I e-post datert 24.04.13 fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oversendes ny søknad til erstatning for de to søknader som ble behandlet i 2009. Endringene av utbyggingsplanene er så store at NVE sender søknadene ut på ny, begrenset høring.

Faktiske opplysninger

I forhold til tidligere søknad er det nå planlagt **en** kraftstasjon mot den gang to stasjoner. Den nye stasjonen skal plasseres på kote 15, med inntak på kote 280. Dette innebærer en nedgravd rørgate på 4.400 m lengde, og at det i elva på samme strekning i store deler av året blir minstevannføring, 40 l/sek. Normal minstevannføring uten regulering ligger til tider lavere, hevdes det i søknaden.

I tillegg skal det tas inn vann fra en sidebekk, Tverrbekken, med inntakskum og en rørledning på 280 lengdemeter som føres inn i inntaksdammen.

Det skal videre bygges en inntaksdam på ca. 30 m og en høyde på ca. 4 m.
Det skal anlegges ny veg opp til kraftstasjonen i en lengde av 250 meter.
For øvrig skal eksisterende veg innover i dalen benyttes, evt opprustes ved behov.

Det skal installeres en turbin på 2,5 MW. Tilknytning til eksisterende 22 kV-linje krever en overføringskabel på ca. 175 meter.
Årlig produksjon er beregnet til 7 GWh (7 mill. kilowattimer) i et middelår.

Virkningene av tiltaket blir ikke vesentlig forskjellig fra de som ble omtalt i forrige søknadsrunde.

Tiltaket er av konsulent beskrevet å ha middels – til lite negativ effekt på miljø, naturressurser og samfunn.

Det er beskrevet noen avbøtende tiltak for å ivareta faunaen i og ved elva.

Sammendrag/vurdering

Utbyggingen har som nevnt innledningsvis vært vurdert av kommunen i F-sak 83/09. Endringen nå er i hovedsak at det skal bygges en kraftstasjon i stedet for to som var omsøkt i den forrige søknaden.

En lengre strekning, 4,4 km. av Engdalselva vil ved utbyggingen bli lagt i rør med en minstevannføring 40 l/sek. hele året.

Kommunen eller regional myndighet har ingen uttrykt plan for utbygging av småkraftverk i kommune, hverken hvilke elver det kan bygges ut i, eller hvilke vassdrag som det ikke skal bygges ut kraftverk i.

Kommunen skal uttale seg om søknaden i forhold til kommuneplanen og evt. konflikter med lokale interesser. Det berørte området er i kommuneplanen i hovedsak Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) noe som betyr at det må søkes om og innvilges dispensasjon fra kommuneplanen før tiltaket kan gjennomføres.

Grunneierne i Engdalen er medeiere i anlegget. Det er i tillegg et titalls hytter i dalen.

Vi kan ikke se at lokale interesser er av en slik art at de har avgjørende betydning for utbyggingen. Adkomst, vannstreng i elva m.v. vil i hovedsak opprettholdes, dog med mindre vannføring i Engdalselva nedenfor inntaksdammen.

Fylkesmannen skal i sin uttalelse vektlegge forurensning, landbruk og miljø (biologisk mangfold). Fylkeskommunen skal bl.a. vektlegge kultrminner.

Rådmannens innstilling

1. «Halsa kommune har ingen avgjørende innvendinger mot at Engdal Kraft (SUS) får bygge ut Engdal kraftverk i h.h.t. framlagte planer.
2. Ved evt. utførelse av tiltaket må tiltakshaver ta hensyn til terreng, landskap og fauna og tilbakeføre terreng og reetablere vegetasjon i størst mulig grad.»

Behandling i Halsa formannskap - 14.05.2013

Vedtak

2. «Halsa kommune har ingen avgjørende innvendinger mot at Engdal Kraft (SUS) får bygge ut Engdal kraftverk i h.h.t. framlagte planer.
2. Ved evt. utførelse av tiltaket må tiltakshaver ta hensyn til terreng, landskap og fauna og tilbakeføre terreng og reetablere vegetasjon i størst mulig grad.»