

From: fmteakj@fylkesmannen.no
Sent: mandag 3. februar 2020 10.41
To: Anne Johanne Rognstad; NVE
Subject: Svar på høring - Planendring Lauvstad kraftverk.

NVE har mottatt ny søknad om planendring på Lauvstad kraftverk.

NVE gav tillatelse etter vannressursloven §8 til bygging av Lauvstad kraftverk 31.03.2016. NVE sendte ut planendring på høring den 29.05.2019. Planområdet ble befart den 18.06.2019. Ny planendringen erstatter søknaden fra 24.05.2019.

Fossberg kraft AS søker om å flytte inntaket i Lauvstad kraftverk fra kote 275 til kote 285. I forhold til konsesjonsgitt løsning er inntakspunktet flyttet 200 m oppstrøms i Holtanelva. Bakgrunnen for søknaden er å styrke prosjektøkonomien. Det søkes samtidig om å erstatte profilboret tunnel med sprengt tunnel. Kraftstasjonen lokaliseres som opprinnelig omsøkt, men avløpet heves fra kote 180 til kote 183 for å være bedre beskyttet mot flom.

Fylkesmannen har vurdert søknaden med endringer i forhold til allmenne interesser. Faun Naturforvaltning har foretatt en utsjekk av biologiske verdier som følge av omsøkte endringer.

Det er ikke påvist nye naturtyper eller rødlistede arter i influensområdene og tiltaket vil ikke medføre ytterligere påvirkninger på tidligere avgrenset bekkekløft med lokal verdi.

Konsesjonsgitte tiltak er tidligere vurdert å ha middels påvirkning for biologisk mangfold.

Endringene det søkes om synes å være lite konfliktfylt for biologisk mangfold.

Faun oppgir en viss usikkerhet knyttet til området mellom kote 275 og 285. NVE må vurdere dette området spesielt.

Fylkesmannen er av den oppfatning at endringene ikke påvirker utbyggingsområdet i vesentlig grad ut over det som er angitt tidligere.

Med vennlig hilsen

Arne Kjellsen
senioringeniør

Telefon: 35 58 61 66

Mobil: 918 69 657

E-post: fmteakj@fylkesmannen.no

Web: www.fylkesmannen.no/vt