

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIR NVE

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbeh./tlf.nr: Morten Bøe-Valø/23903502
Deres ref./tlf.nr: 201303334-14, 201204525-20,
201300241-18
Deres dato: 03.03.2017

Vår ref.: 17/00326-5
Vår dato: 12.06.2017

Hørings svar - Tre søknader om bygging av småkraftverk i Hjelmeland kommune og Forsand kommuner i Rogaland

Vi viser til søknad om 3 småkraftverk som skal mate inn på 22 kV spenningsnivå i Hjelmeland og Forsand kommuner.

Nærmeste tilknytningspunkt i transmisjonsnettet vil være Stokkeland eller planlagt ny stasjon i Fagrafjell. Statnett planlegger ny transmisjonsnett Lyse-Fagrafjell. Kapasiteten i transmisjonsnettet vil ikke være begrensende for ny produksjon i det aktuelle området.

På oppdrag fra NVE har Statnett SF og Lyse Elnett utredet ledig kapasitet for ny produksjon i 132 kV nettet mellom Lyse og Stokkeland. Kapasiteten i dette nettet er presset. Det vises til presentasjon av utredningen hos NVE 9. juni, 2017, samt rapport fra utredningen som oversendes NVE separat.

Med vennlig hilsen
Statnett SF

Morten Bøe-Valø
Planlegger

Sonja Dransfeld
Avdelingsleder Nettutvikling