



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 25 JUN 2013
Vår ref.: NVE 201303590-5 kv/mac
Arkiv: 312 – 109.5D3
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Marit Carlsen

Statkraft Energi AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Holbuvatnet i Lilledalsvassdraget, Sunndal kommune

Reguleringsgrensene til Holbuvatnet ble fastsatt til 793,1 (HRV) og 777,4 (LRV), lokale høyder i "Statsreguleringen av Aura til Lilledalsvassdraget" ved kgl. res. den 31.7.1953.

Søknaden

Det er i brev fra Statkraft Energi AS datert 24.5.2013 søkt om å tappe Holbuvatnet ca. 0,5 m under LRV (tilsvarer kote 776,9) i løpet av uke 36 i år (2. – 8. august). Begrunnelsen er inspeksjon/visuell kontroll av inntaksluken til Aura kraftverk og tappeluken til Holbu dam i forbindelse med en revurdering av Aura vannvei, med henvisning til damsikkerhetsforskriftens § 7.5. Det anslås at tidsrommet det er behov for å holde vannstanden under LRV er begrenset oppad til 24 timer. Nedtappingen er planlagt sakte for å unngå stranding av fisk. I følge søker vil tiltaket ikke ha virkninger for friluftsliv eller miljøinteresser.

NVE ga i 2006 midlertidig tillatelse til tapping av Holbuvatnet 0,4 meter under LRV i perioden 17. august til 1. september. Begrunnelsen den gang var utskiftning av inntaksrister og etablering av pålagt utstyr for vannstandsmålinger.

Høring

NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken.

Sunndal kommune uttaler i e-post datert 18.6.2013:

"Vi deler søkers vurderinger, forutsatt langsom vannstandssenking for å hindre at fisk strander, og har ingen merknader til tiltaket utover dette."

Fylkesmannen i Møre og Romsdal uttaler i brev datert 13.6.2013:

"Fylkesmannen har ingen særlege merknader til søknaden. Vi foreset at tappinga skjer så sakte at fisk ikkje strandar."

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Statkraft mener at tiltaket ikke vil ha konsekvenser for friluftsliv- og miljøinteresser så lenge tappingen skjer sakte og på en slik måte at fisk ikke strander. Høringspartene er enige i dette. NVE ga midlertidig tillatelse til liknende nedtapping i 2006 og forutsetter at dersom tiltaket den gang hadde medført nevneverdige negative konsekvenser, ville dette vært nevnt i søknaden eller gjennom høringen.

Dersom nedtappingen gjøres på en slik måte at fisk i magasinet ikke strander, kan ikke NVE se at en nedtapping av Holbuvatnet til 0,5 meter under LRV i en periode på maksimum 24 timer er til skade for kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir i medhold av vannressursloven § 8 Statkraft Energi AS tillatelse til å tappe Holbuvatnet ned til kote 776,9 lokal høyde over en periode på inntil 24 timer i perioden 2. – 8. august 2013.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannførendringer skal skje med myke overganger og så sakte at det ikke er risiko for stranding av fisk.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- Eventuelle kravet til minstevannføring skal overholdes til en hver tid.
- NVE forutsetter at regulanten har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli berørt av tiltaket.


Om klage og klagerett

Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter og andre med rettslig klageinteresse. En eventuell klage må begrunnes og være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Kopi: Sunndal kommune v/ Carl S. Bjurstedt: Carl.Bjurstedt@sunndal.kommune.no
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde