

Fra: Helge Heiland <helge.heiland@vabb.no>
Sendt: 1. oktober 2014 11:41
Til: Hansen Ole Jakob
Emne: Narvestad kraftverk-tilleggsopplysninger for vurdering av konsesjonsplikt.

Hei igjen.

Spørsmålet om hydrologi er videresendt i en annen mail.

Angående inntaket ser vi for oss en form for terskel i inntaket som hindrer nedkjøring av tjernet og ved dagens utløp en V-profil nedstrøms eksisterende steindam/fylling, med logging, for å slippe minstevannsføring.

Som avtalt på telefon i går avventer jeg på tilbakemelding om eventuell skisse / tegning.

Mvh. Helge Heiland

Fredag 12. September 2014 08:29 CEST skrev Hansen Ole Jakob :

Hei, takk for en fin befarung.

Som avtalt på befarung av Narvestad kraftverk 9. september ber vi om avklaring av følgende:

Hydrologien må oppdateres spesielt med tanke på alminnelig lavvannføring, som er satt for lavt i søknaden. Sammenlignbare felt må benyttes i vurderingen. Det er gitt informasjon om hvilke felt NVE anser som brukbare i en tidligere e-post til Håvard Moi, denne ligger vedlagt. Nødvendige tiltak ved inntakssted og dagens utløp må beskrives, med hensyn på å sikre at tjernet ikke kan reguleres, samt at minstevannføring minst tilsvarende alminnelig lavvannføring opprettholdes.

Tilleggsopplysningene kan sendes NVE på e-post til nve@nve.no merket Narvestad kraftverk - tilleggsopplysninger for vurdering av konsesjonsplikt.

med vennlig hilsen

Ole Jakob Hansen

seniorrådgiver

Konsesjonsavdelingen, seksjon for vassdragsinngrep

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22959757 / 97700502

E-post: : nve@nve.no eller direkte: olj@nve.no

web: www.nve.no