

Fra: Rune Tangen Andersen <rtandersen@rollagelverk.no>
Sendt: 22. mai 2014 13:00
Til: NVE
Kopi: taasberg@rollagelverk.no
Emne: Høring småkraftverk i Rollag Kommune.

Hei

På bakgrunn av kunngjøringen vi har mottatt fra NVE om søknad om tillatelse til å bygge 4 stk småkraftverk i Rollag Kommune har Rollag Elektrisitetsverk SA følgende uttalelse:

Ingen av de fire foreslåtte småkraftverkene har nett i umiddelbar nærhet til der man ønsker å bygge. Det betyr Rollag Elektrisitetsverk legger til grunn at gjeldene regelverk med anleggsbidrags finansiering må gjelde

og at produsenten/utbygger dekker de eventuelle merkostnadene Rollag Elektrisitetsverk har ved å bygge HS linje frem til det enkelte produksjonspunktet.

For øvrig er det også nødvendig at produsenten/utbygger gjennomfører dynamiske beregninger på vårt nett slik at det dokumenteres at det eksisterende nettet i Rollag er i stand til å ta overføringen som en følge av denne utbyggingen.

Viser de dynamiske beregningene at en forsterking av det eksisterende nettet er nødvendig må disse også finansieres på bakgrunn av anleggsbidrags regelverket.

Utbygger/produsenten må også forsikre seg om at innmatings punktet i Mykstufoss kraftstasjon er i stand til å håndtere utbyggingen.

Mvh

Rune Tangen Andersen

Elverksjef/Daglig Leder

Tlf 32747752/Mob 45874016

rtandersen@rollagelverk.no

