



DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Lindland Kraftverk AS
v/Per Hompland
4480 KVINESDAL

Deres ref

Vår ref
14/1559

Dato
18 SEPT 2015

Lindland kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder - klagesak

Lindland Kraftverk AS klager i brev av 29.8.2014 på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) avslag av 11.8.2014 på søknad om tillatelse til bygging av Lindland kraftverk (Lindeland kraftverk).

NVE har vurdert klagen uten å finne grunnlag for å omgjøre sitt vedtak, og har oversendt klagesaken til departementet i brev av 17.9.2014.

1. Bakgrunn

Lindland Kraftverk AS søkte 25.3.2014 om tillatelse til å bygge Lindland kraftverk.

Lindland kraftverk vil utnytte et fall på 260 m i Lindlandsbekken, mellom inntak på kote 280 og kraftstasjon på kote 20. Kraftverket er planlagt med en slukeevne på 856 l/s, som tilsvarer ca. 250 % av middelvannføringen. I søknaden er det foreslått slipp av minstevannføring på 15 l/s hele året. Kraftverket vil med dette gi en årlig produksjon på rundt 5,3 GWh.

NVE har kunngjort søknaden og sendt den på høring sammen med ni andre søknader om små vannkraftverk i Flekkefjord og Kvinesdal kommuner. **Kvinesdal kommune** viser til at tiltaket berører et svært viktig gyte- og oppvekstområde for sjørørret nedstrøms kraftstasjonen. Kommunen er positiv til en utbygging dersom det tas nødvendige hensyn til disse verdiene. **Fylkesmannen i Vest-Agder** har fremmet innsigelse pga. negative konsekvenser for Knebeknuten naturreservat. **Vest-Agder fylkeskommune** anbefaler at det gis konsesjon. Det er også avgitt uttalelser fra organisasjoner og privatpersoner. Alle høringsuttalelsene er tilgjengelige via offentlig postjournal.

NVE legger avgjørende vekt på at kraftverket vil ha negative konsekvenser for verneverdiene i Knebeknuten naturreservat. NVE mener at fraføring av vann i et naturreservat som er vernet mot drenering, og andre inngrep som endrer planters vekstforhold, tilsier at ulempene er større enn fordelene, slik at kravet for å gi konsesjon ikke er oppfylt, jf. vannressursloven § 25.

2. Klagen

Lindland Kraftverk AS klager i brev av 29.8.2014 på NVEs avslag på søknaden om tillatelse til bygging av Lindland kraftverk. Klagen kan oppsummeres slik:

- Klager mener at grensen for naturreservatet går til bekken, og at bekken dermed ligger utenfor naturreservatet.
- Klager mener at utbyggingen ikke vil berøre eller ha noen nevneverdig negativ betydning for naturreservatet.
- Klager viser til at både kommunen og fylkeskommunen går inn for at det skal gis konsesjon.

Klager har i brev av 6.10.2010 bedt om at det gjennomføres en befaring for å få avklart forholdet til naturreservatet.

3. Departementets merknader

Tillatelse til Lindland kraftverk kan gis om *"fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser"*, jf. vannressursloven § 25. Departementet vil drøfte de merknader fra klageren som er nødvendig for å begrunne avgjørelsen. Departementet kan også ta hensyn til andre forhold som ikke er tatt opp av klageren.

Deler av elvestrekningen som vil bli fraført vann grenser til Knebeknuten naturreservat som ble vernet i 1978 (FOR-1978-12-22-41). Formålet med vernet er å bevare en edelløvskog med botanisk og plantegeografisk interesse. Det fremgår av verneforskriften at vegetasjonen er fredet mot skade og ødeleggelse, og at alle inngrep som endrer de naturlige vekstforholdene er forbudt.

Fylkesmannen i Vest-Agder, som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet, uttaler at redusert vannføring vil påvirke de lokale vekstforholdene i naturreservatet. Fylkesmannen har på bakgrunn av dette fremmet innsigelse.

Det fremgår av naturmangfoldloven § 49 at for virksomhet som kan innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis etter sektorlovverket, og ved fastsetting av vilkår.

Naturreservat er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Departementet mener det må legges til grunn at en redusert vannføring i Lindlandsbekken vil endre vekstforholdene langs vassdraget og dermed ha negative konsekvenser for verneverdier i naturreservatet. Etter departementets vurdering er ulempene ved en utbygging høyere enn det relativt beskjedne bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Etter en helhetsvurdering finner departementet at fordelene og nytten ved tiltaket er mindre enn skadene og ulemperne for allmenne og private interesser. Vilkåret for konsesjon er således ikke oppfylt, jf. vannressursloven § 25.

Departementet har ikke gjort en nærmere vurdering av ev. andre ulemper som en utbygging av Lindland kraftverk kan medføre. Departementet kan ikke se at en befaring av tiltaksområdet, slik som klager har anmodet om, ville frembrakt noe ny informasjon av betydning for konsesjonsvedtaket, og har derfor ikke imøtekommet dette. Departementet finner saken tilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningsloven § 17.

4. Departementets vedtak

Klagen fra Lindland Kraftverk AS tas ikke til følge. Departementet opprettholder NVEs vedtak av 11.8.2014 om å avslå Lindland kraftverk.

Dette vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28, tredje ledd, første punktum.

Med hilsen


Lars Christian Sæther (e.f.)
avdelingsdirektør


Vegard Hotvedt Strømsvåg
seniorrådgiver

Kopi til:

Norges vassdrags- og energidirektorat
Kvinesdal kommune
Fylkesmannen i Vest-Agder