

From: Rud, Tone Bleken <Tone.Bleken.Rud@eidsivaenergi.no>
Sent: 16. mai 2017 08:58
To: NVE
Subject: Svar på høring av Hofoss kraftverk

Viser til høring av søknad for bygging av Hofoss kraftverk (NVE ref. 201306989-14).

Eidsiva Nett har tidligere bekreftet kapasitet i det lokale distribusjonsnettet. Under kapittel 2.2.10 beskrives nettilknytning med 430 m 22 kV jordkabel. Det presiseres at det er dette som er nettilknytningen som anbefales, og ikke henvisning til 1200 m jordkabel i rørgate som omtales ellers i dokumentet. Bakgrunnen for dette er at det mellom angitt tilknytningspunkt i vedlegg 3 og tilknytningspunkt dersom kabel legges i rørgate er en effektbryter med vern. Kraftverket vil da bli berørt ved utfall utover i nettet.

Eidsiva Nett har ingen øvrige kommentarer til tiltaket utover det som allerede er angitt i søknad og tidligere oversendt bekreftelse.

Ved eventuell realisering av prosjektet er det ønskelig med en tidlig gjennomgang av teknisk beskrivelse av anlegget for å verifisere at anlegget tilfredsstillere våre krav til bl.a. øydrift.

Med vennlig hilsen

Tone Bleken Rud | Seksjonsleder Plan
Eidsiva Nett AS
Tlf. [959 81 463](tel:95981463) | E-post: tone.bleken.rud@eidsivaenergi.no



Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten