

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIR NVE

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbeh./tlf.nr: Ingeborg Buchalik/23903294
Deres ref./tlf.nr: 201306989-14
Deres dato: 24.03.2017

Vår ref.: 17/00436-3
Vår dato: 19.06.2017

Høringsvar - Hofoss kraftverk - Regulering Store Åfloen - Hofoss Kraftverk AS

Hofoss kraftverk AS søker om tillatelse til å bygge Hofoss kraftverk i Skasåa med en installert effekt på 2,7 MW. Det søkes også om å legge om lag 1 200 meter 22 kV jordkabel i samme grøft som rørgata fra kraftstasjonen og frem til 22 kV linja rett før Åflodammen.

Statnett tar til etterretning at Eidsiva Nett har uttalt at det er kapasitet i deres høyspentnett til å ta imot denne produksjonen under noen forutsetninger. Eidsiva viser til at for å kunne tilfredstille krav til spenningskvalitet i området må generatoren utstyres med spenningsregulator innstilt på automatisk spenningsregulering.

For øvrig har Statnett ingen merknader til konsesjonssøknaden.

Med vennlig hilsen
Statnett SF

Ingeborg Buchalik
Plansjef

Sonja Dransfeld
Avdelingsleder Nettutvikling