

Bergen 17.12.2013

Kommentarer i forbindelse med synfaring og NVE sine kommentarer.

Det vises til NVE sine kommentarer mottatt i mail den 27.11.2013.

Vi vil i det videre kommentere de punkter som er tatt opp i forbindelse med vår søknad om konsesjon for tapping fra Storavatnet basert på etablering av settefiskanlegg i Grunnavågen i Sagvåg.

1. Reguleringsterskel. Som det har fremgått av diskusjoner vi har hatt underveis og under synfaringen vil Erko Settefisk ikke bygge terskel slik som omsøkt. Vi ser konsekvensene av dette dersom terskeleln bygges for høyt. Det vi ser for oss er at vi bygger en terskel på 0,3 meter for å sikre minstevannsføring. Dette vil og ikke komme i konflikt med tilstøtende områder samt at det vil gi større stabilitet under tørkeperioder. Ved høy vannføring i vannet vil terskelen være så lav at vann renner over.
2. Alternativ rørgatetrase er vedlagt. Den blå linjen representerer den traseen som vil bli gjeldende.
3. Med redusert reguleringsterskel vil vannstanden i storavatnet reguleres til en mer stabil vannstand. Vi vil som det går frem av søknaden ikke overstige høyeste vannstand. Minstevannstanden vil derimot bli noe høyere enn i dag. Dette vil da tale til fordel for beboerne rundt vannet. Tillsiget til vannet i tørkeperioder er som vist tilstrekkelig til å kunne akseptere den tømmegraden vi har søkt om. Vi ser derfor ingen problemer ved at den opprinnelige søknaden legges til grunn. Rørdimensjonen



Erko SeaFood

bør ikke være et diskusjonstema all den tid vi har begrensninger på uttaket. Dette reguleres fra settefiskanlegget.

Når det gjelder diskusjonen rundt vannbehov har vi ikke søkt annet uttak enn hva som vi mener vi vil ha behov for. Det er ikke snittet over året vi får konsesjon på men maks uttaket. Dette medfører at vi i lange perioder vil ha et lavt uttak av vann mens vi i andre perioder vil ha behov for mere vann. I snitt over året vil behovet ligge lavere enn det høyeste uttaket vi må ha i korte perioder.

4. Normalvannstanden i Storavatnet

Vi ser ingen behov for å gjøre snittmålinger som du påpeker. Dersom dette skal gjøres må det i så fall gjøres en snittmåling over en lengre periode. Vi vet av erfaring referert til søknaden hvordan vannstanden endres i vannet. Med de bergninger og målinger som foreligger mener vi at dette burde være tilstrekkelig.

Med vennlig hilsen
For Erko Settefisk AS

Leif Rune Pedersen

