

NVE

Innsendt dato: 15.08.2013

Referansenummer: OKQDKV

Innsending av høringsfråsegn

Saksopplysningar	
NVE sitt saksnr.:	200702715
Sakstittel	Vassuttak og regulring av Storavatnet - Erko Settefisk AS
Høringsfråsegn frå:	Firma/organisasjon

Føretak/organisasjon	
Organisasjonsnummer *	992860634
Føretak	SKL NETT AS
Adresse	Postboks 24
Postnummer	5401
Poststad	STORD
Telefon	53 49 60 00
e-post	nett@skl.as
Kontaktperson	Bård Andreas Selstad Ottesen
Telefon	22959528
e-post	baso@nve.no
Adresse	Postboks 5091 Majorstua
Postnummer	0301
Poststad	Oslo

Høyringsfråsegn	
Høyringsfråsegn	Viser til saksnummer 200702715 vedrørende søknad frå Erko Settefisk AS om regulering av Storavatnet i Stord kommune. I nærområdet vart det drive gruvedrift i tidsrommet 1864 - 1969, med utvinning av svovelkis. I den forbindelse vart nærliggande områder nytta som deponistad for restmassar. Kis vert påverka av vassinntrenging, der deler av kisen forvitrar. SKL Nett AS har, som næraste nabo til deler av Storavatnet, etablert Stord transformatorstasjon (Litlabø) Dette anlegget handterer regional -sentral -og distribusjonsnettet. Staden der anlegget er lokalisert er delvis bygd på desse restmassane, og med dei grunnforholda som er på staden har SKL Nett utfordringar i forhold til setningsskader på deler av byggmassen. Ved den omsøkte regulering av Storavatnet er SKL Nett AS uviss om ei slik regulering vil auke setningsproblematikken. Me meiner at det, minimum, bør gjerast grundige geotekniske undersøkingar (konsekvensutgreiing) om dette før ei slik regulering eventuelt vert vedtatt. Med vennleg helsing SKL Nett AS v/ T. Eide
Høyringsfråsegn vedlegg	Ikke angitt
Annan relevant informasjon	Ikke angitt
Vedlegg av bilete og kart	