

From: Tor Rolv Time <Tor.Time@istad.no>
Sent: tirsdag 7. juli 2020 09.05
To: Rune Moe
Cc: Hilde Stangeland; Alf Knutsen (Alf.Knutsen@nvn.no); Gerhard Eidså
Subject: SV: Begrenset høring - NVE ønsker tilbakemelding på endrede planer for Urdelva Kraftverk i Vestnes kommune

Hei!

Istad Nett uttaler seg som utredningsansvarlig for regionalnettet i Møre og Romsdal. De nye planene innebærer en marginal reduksjon av installert effekt fra 3,5 til 3,3 MW. Vi kan bekrefte at tilknytning av kraftverket fortsatt er uproblematisk for regionalnettet, jf. vår forrige høringsuttalelse 29.6.2017. Utfordringer i distribusjonsnettet ser ut til å være avklart med Nordvestnett, og er ikke noe vi har vurdert.

Mvh.



TOR ROLV TIME | SENIORINGENIØR
Epost: tor.time@istad.no | Mobil: +47 926 19 059 | www.istad.no

Tenk på miljøet og skriv ikke ut denne e-posten om du ikke må.

Fra: Rune Moe <rmo@nve.no>
Sendt: fredag 3. juli 2020 16:39
Til: 'fmmrlesa@fylkesmannen.no' <fmmrlesa@fylkesmannen.no>; 'post@mrfylke.no' <post@mrfylke.no>; kristoffer.dahle@mrfylke.no; 'postmottak@vestnes.kommune.no' <postmottak@vestnes.kommune.no>; 'moreogromsdal@fnf-nett.no' <moreogromsdal@fnf-nett.no>; 'Tore Skeidsvoll Tollersrud' <skeidsvollgard@gmail.com>; Connor, Alexander Kenneth <alexander.connor@vestnes.kommune.no>; Fylkesmannen i Møre og Romsdal <fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>; IN Post <nett@istad.no>
Kopi: André Aune Bjerke <andre@blaafall.no>
Emne: Begrenset høring - NVE ønsker tilbakemelding på endrede planer for Urdelva Kraftverk i Vestnes kommune

Vi viser til tidligere søknad om bygging av Urdelva kraftverk i Vestnes kommune. NVE avslo søknaden i vedtak av 12.04.2018.

NVE har nå mottatt vedlagte søknad fra Norsk Omipower AS om endrede planer for Urdelva kraftverk.

NVE ønsker tilbakemelding på de nye planene, samt om det er kommet noen nye momenter i saken som bør vurderes i konsesjonsbehandlingen.

NVE sender derfor søknaden på begrenset høring til de som uttalte seg i saken sist. Høringsfristen settes til 25. august 2020. Dersom det er problemer med å rekke høringsfristen på grunn av koronaviruset ber vi om at dere snarest kontakter saksbehandler og søker om utsatt høringsfrist.

I forbindelse med søknad om Urdelva kraftverk sist var dette NVEs høringstekst:

«Urdelva kraftverk — Vestnes kommune

Urdelva kraftverk er planlagt bygget i Urdelva. Kraftverket vil utnytte fallet fra inntak på kote 415 til kraftstasjon på kote 15, noe som gir en fallhøyde på ca. 400 m. Dammen får en høyde på 3 m og lengde på 20 m. Det er planlagt å slippe minstevannføring tilsvarende 80 l/s om sommeren og 40 l/s om vinteren. Med disse forutsetningene og en slukeevne på 1,06 m³/s vil installert effekt være 3,5 MW og beregnet årlig middelproduksjon på 10,7 GWh. Vannveien er planlagt delvis nedsprenget og delvis forankret med fundamentblokker i et bratt terreng. Langs deler av rørgaten må det bygges anleggsvei, mens arbeidet vil utføres fra en taubane langs andre deler av rørgatetraseen. Under anleggsarbeidene vil bredden på rørtraseen bli ca. 20 m.»

Stort sett er endringene at store deler av rørgata nå er i tunnel, og at kraftstasjon er flyttet oppstrøms vandringshinder for anadrom fisk, jf. høringsinnspill i forrige høringsrunde. Vi ber dere se vedlagte søknad for ytterligere detaljer.

Vi viser ellers til sakens nettside for tidligere vedtak og sakens enkeltdokumenter:

<https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=7316&type=V-1>

Med hilsen,

Rune Moe

seniorrådgiver
Konsesjonsavdelingen
Seksjon for ny vannkraft (KNV)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 2295 9595 eller direkte: 2295 9315
E-post: nve@nve.no eller direkte rmo@nve.no
Web: www.nve.no

