



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

# Anleggskonsesjon

Meddelt:

Skagerak Kraft AS

Organisasjonsnummer: 979 563 531

---

Dato: 07.09.2017

Varighet: 01.09.2047

Ref.: 201402479-6

---

Kommune: Kragerø

Fylke: Telemark

---

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av april 2014 og vedlagt notat *Bakgrunn for vedtak* av i dag anleggskonsesjon til Skagerak Kraft AS.

### **Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg**

#### **1. Nye Dalsfos kraftverk øst med:**

- En generator med ytelse 9 MVA og spenning 10 kV
- En stasjonstransformator med ytelse 200 kVA og omsetning 10/0,23 kV
- Tilhørende 12 kV koblingsanlegg
- En ca. 200 meter lang kraftledning med spenning 10 kV og minimum strømføringsevne tilsvarende 3x3x95 Al fra kraftverket til koblingskiosk ved transformator ved Dalsfos kraftverk. Kraftledningen består av 40 meter jordkabel, 100 meter hengekabel over elva, og 60 meter jordkabel.
- En koblingskiosk med spenning 12 kV og tilhørende koblingsanlegg
- 2 stk. ca. 20 meter lange jordkabler mellom koblingskiosk og transformator med minimum strømføringsevne tilsvarende 3x1x240 Al.

*Anlegget skal bygges i traseen som fremgår med brun strek på kartet vedlagt denne konsesjonen.*

### **Anleggskonsesjonen gir også rett til å fortsatt drive følgende anlegg**

#### **2. Gamle Dalsfos kraftverk med:**

- En stasjonstransformator med ytelse 200 kVA og omsetning 10/0,23 kV
- Tilhørende 12 kV koblingsanlegg
- En ca. 100 meter lang jordkabel fra kraftverket til koblingskiosk med spenning 12 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 240 Cu.

#### **3. Transformator ved Dalsfos kraftverk med:**

- En transformator med ytelse 10,5 MVA og omsetning 66(22)/10 kV

Punkt 1 i anleggskonsesjon meddelt Skagerak Kraft AS 24.02.2003, NVE-ref. 200204145-3, bortfaller herved.

## Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

### 1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 01.09.2047

### 2. Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

### 3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 5 år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

### 4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

### 5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

### 6. Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

### 7. Tilbakekall av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

### 8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

## 9. Detaljplan

Nettilknytningen av Dalsfos kraftverk øst skal inngå i detaljplan for kraftverket.

### Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no).

Rune Flatby  
avdelingsdirektør

Siv Sannem Inderberg  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

