



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Helgelandskraft AS
Postboks 702
8654 MOSJØEN

30 JAN 2014

Vår dato:

Vår ref.: NVE 201307652-6 etn/caa

Arkiv: 641

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Camilla Aabakken

Helgelandskraft AS – Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 – Avslutning av saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Helgelandskraft AS 27.1.2014 med redegjørelse angående rutiner for å søke systemansvarlig om idriftsettelse av nye anlegg tilknyttet regionalnettet i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Bakgrunn

NVE varslet i brev 8.1.2014 om vedtak om overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 og ba om redegjørelse for årsaken til at Helgelandskraft AS søkte for sent til systemansvarlig om idriftsettelse av Lande transformatorstasjon og oppgradering av linjen Grytåga – Alsten. Helgelandskraft AS idriftsatte anlegg i Lande transformatorstasjon før vedtak fra systemansvarlig om idriftsettelse av anlegget forelå. Helgelandskraft AS idriftsatte deler av linjen Grytåga – Alsten før vedtak fra systemansvarlig forelå.

Helgelandskraft AS skriver i brev til NVE at ”systemansvarlig kunne vært informert tidligere, og helst umiddelbart etter at tekniske løsninger forelå.”. Helgelandskraft skriver også at de har endret sine rutiner for å søke systemansvarlig om idriftsettelse i henhold til fos § 14. De nye rutinene skal sikre at søknad blir sendt så tidlig at systemansvarlig har mulighet til å korrigere valg av tekniske løsninger for anlegget.

NVEs vurdering

I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig.

Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnettet som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE


Region Øst


Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVE forutsetter at Helgelandskraft AS i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets rutiner og sender søknad om endring i anlegg eller nye anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE avslutter med dette saken om manglende for sen søknad om idriftsettelse til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen


Torfinn Jonassen
seksjonssjef


Camilla Aabakken
overingeniør