

Andøy Energi AS  
Postboks 3  
8493 RISØYHAMN

Vår dato: 11.04.2014  
Vår ref.: 201307684-6  
Arkiv: 641  
Deres dato: 26.02.2014  
Deres ref.: 2009-0030

Saksbehandler:  
Camilla Aabakken  
22959829  
caa@nve.no

## Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 – Andøy Energi AS – Avslutning av saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Andøy Energi AS datert 26.2.2014 med redegjørelse angående rutiner for å søke systemansvarlig om idriftsettelse av nye anlegg tilknyttet regionalnettet i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

### Bakgrunn

NVE varslet i brev 4.2.2014 om vedtak om overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 og ba om redegjørelse for årsaken til at Andøy Energi AS ikke søkte systemansvarlig om idriftsettelse av ny 66 (132) kV linje fra Risøyhamn – Dverberg i god tid før idriftsettelse. NVE ba også om begrunnelse for at elektriske data for eksisterende 66 kV linje ikke ble sendt til systemansvarlig da de etterspurte dataene.

Andøy Energi AS skriver til NVE at temperaturdata for den eksisterende linjen må beregnes på nytt og at oppdraget er satt ut til eksterne og pågår nå. Andøy Energi AS skriver videre at de har lært mye av denne saken og vil i fremtiden sikre at systemansvarlig får riktig informasjon på riktig tidspunkt.

### NVEs vurdering

I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- eller sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig.

Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnettet som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsvieien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



NVE forutsetter at Andøy Energi AS i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets rutiner og sender søknad om endring i anlegg eller nye anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE avslutter med dette saken om for sen søknad om idriftsettelse til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Camilla Aabakken  
overingeniør

Klikk her for å skrive inn tekst. *Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*