



Ola Sveen
Svanøy Havbruk AS

6914 SVANØYBUKT

Vår ref.
12/2051-6/K2-U43, K2-M12//ANBH

Dykkar ref.

Dato:
Florø: 31.05.2013

SVANØY HAVBRUK AS - ATT SØKNAD OM UTTAK AV VATN FRÅ SAGEVATNET

Viser til e-post motteken 24.05.2013

Inntaket på Sagevatnet ligg på minus 18 meter under normal vasstand.

Området rundt inntaksleidningane har mykje humus på botnen.

Flora kommune er avhengig av at temperaturen rundt inntaket er stabil og at det er lite omrøring rundt vassinntaket.

Nedtapping av vatn vil påverke forholdet, ved mykje nedtapping vil det vert større påverknad på vasskvaliteten.

Desto meir vatnet blir nedtappa, jo meir humus vil bli vaska ut i vatnet ved nedbør, dette fryktar Flora Kommune vil forplante seg i inntaket.

Flora Kommune har utalt seg som eigar av Svanøy vassverk. Vi legg vekt på stabil vasskvalitet og tryggleik i forsyninga.

Det er NVE som gjer løyve til regulering av vasstanden, vår utale leggjast ved søknad til NVE.

Flora kommune visar til tidlegare uttale datert 25.03.2013 som vart og sendt til Mattilsynet.

Flora kommune står fast ved tidlegare uttale angående nedtapping av Sagevatnet.

Med helsing


Reidulf Refsnæs
Tenesteleiar


Andrea Bjørkaas Hall
Prosjektleiar