

NVE

Vår ref:
2016/201-8Ordningsverdi:
S11Saksbehandler:
Edgar Vegge

Deres ref:

Dato:
06.10.2017

Svar på høring av planendring - overføring av Vestre Melraktjødn

Vi viser til høring på planendring datert 31.8.2017. Sira Kvina kraftselskap har søkt om å bygge en sperredam og legge rør i fjellskjæring for å lede flomvann fra Østre Melraktjødn ned til Vestre Melraktjødn i Sirdal kommune. Sira Kvina har oppdaget at avrenningen fra Vestre Melraktjødn er ca. 30 % lavere enn det som ble lagt til grunn i konsesjonssøknaden. Dette skyldes at en stor del av flomvannet fra Østre Melraktjødn ikke renner ned i Vestre Melraktjødn som forventet, men i et alternativt løp til bekken like nedstrøms Vestre Melraktjødn, altså nedenfor inntaket til overføringen. Dermed mister Sira Kvina mye av grunnlaget for kraftproduksjonen i prosjektet. En sperredam og rør vil løse problemet.

Forvaltningsutvalget var positive til den opprinnelige søknaden om å overføre vann fra Vestre Melraktjødn til Heimre Flogvatn i Sirdal kommune for å nytte vannet i Kvinen, Solhom, Tonstad og Åna-Sira kraftstasjoner, jf. sak PS 30/16. Planendringen som kraftselskapet søker om innebærer ingen endringer for Kvinesdal. Det er kun snakk om tiltak ved inntaket for å hindre tap av flomvann. Vi har ingen merknader til søknaden.

Med hilsen

Edgar Vegge
saksbehandlerKopi til:
Forvaltningsutvalget
Tor Arne Eiken
Jostein Røyseland