



Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

Energi Teknikk as
Kopakaiaen
5464 DIMMELSVIK

Region Vest
Naustdalsvegen 1 B

Postboks 53
6801 FØRDE

Telefon: 57 83 36 50
Telefaks: 57 83 36 51
E-post: rv@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7594 05 08971

Vår dato: 17 NOV. 2008
Vår ref.: NVE 200707013-8 rv/ias
Arkiv: 311 /049
Dykkar dato: 26.09.2008
Dykkar ref.:

Sakshandsamar:
Katarina Eftevand
57 83 36 74

Indre Jåstad kraftverk i Ullensvang herad - Endringsmelding

Vi viser til vårt vedtak av 13.11.2007 der det er konkludert med konsesjonsfritak for utbygging av Indre Jåstad kraftverk og til Dykkar endringssøknad av 26.09.2008

NVE konkluderer med at planlagt justering av utbyggingsplanen ikkje i nemnande grad vil medføre endringar i høve til eventuelle skader eller ulemper for allmenne som ikkje er vurdert med vedtaket av 13.11. 2007. Vedtaket om konsesjonsfritak blir såleis ikkje endra.

Bakgrunn

Jåstadkraft AS ønskjer å auke slukeevne ca 15 % frå 495 l/s til 570 l/s. Det vert i tillegg søkt om å installere generator på 1150 kW i staden for 999 kW. Midlare årsproduksjon er utrekna til 5,11 GWh.

Følgjande føresetnader gjeld, jf. vedtak datert 13.11.2007::

- Tiltaket vert sett i verk i samsvar med dei planane som tiltakshavar har lagt fram
- Med kraftverket i drift skal det til ei kvar tid sikrast at det blir slept forbi inntaket ei minstevassføring på 61/s som tilsvarar alminneleg lågvassføring.
- Føresetnaden er vidare at arbeidet vert starta opp seinast fem år frå vedtaksdato og fullført innan ytterlegare fem år, jf. vassressurslova §§ 18 og 27.

Vi minner om at De i god tid før utbygginga startar, sender aktuelle detaljplanar til NVE - Region Vest, Boks 53, 6801 Førde. Detaljplanar skal omfatte alle dei innrettingane som endrar vassføringa eller vassleiet, slik som dammar, inntaksbasseng og røyrleidning.

Med helsing

G. Brauestad

Gunnstein Brakestad
regionsjef

Ivar Sægrø
Ivar Sægrø
seniorrådgjevar

Kopi

Ullensvang Herad, 5780 Kinsarvik