

NVE

Innsendt dato: 30.07.2014

Referansenummer: LQUGDL

Innsending av høringsuttalelse

Saksopplysninger	
NVEs saksnr.:	201208230
Sakstittel	Vinda kraftverk
Høringsuttalelse fra:	Firma/organisasjon

Firma/organisasjon	
Organisasjonsnummer *	981963849
Firma	EIDSIVA NETT AS
Adresse	Postboks 4100
Postnummer	2307
Poststed	HAMAR
Telefon	Ikke angitt
e-post	firmapost@eidsivaenergi.no
Kontaktperson	Tone Bleken Rud
Kontakt telefon	95981463
Kontakt e-post	tone.bleken.rud@eidsivaenergi.no
Kontakt adresse	PB 4100
Kontakt postnummer	2307
Kontakt poststed	Hamar

Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	Eidsiva Nett AS (EN) har tidligere gitt uttalelse til meldingen for Vinda kraftverk med installert effekt på 16 MW. I søknaden er installert effekt for de ulike alternativene økt til 23,6 og 19,6 MW. Tilknytning av Vinda kraftverk er tenkt via 22 kV kabel inn på samleskinne i Heggenes transformatorstasjon. Det er ikke tilgjengelig bryterfelt i transformatorstasjonen per i dag, så dette må på plass før en tilknytning er mulig. Dette er også omtalt i søknaden. Som omtalt i konsesjonssøknaden har det i forbindelse med utarbeidelse av søknaden vært dialog med EN vedrørende nettilknytning av Vinda kraftverk, og da spesielt knyttet til en mulig økning av installert effekt. I Heggenes er transformorkapasiteten MVA. I tilknytning til Heggenes er det i dag produksjon i distribusjonsnettet, Skoltefoss kraftverk. I tillegg er det søknad om ytterligere kraftverk i samme område. Storefoss kraftverk på 2 MW og Ygna kraftverk på 1,15 MW er tenkt knyttet til det lokale distribusjonsnettet. Dersom kraftverket bygges med en større installert effekt enn angitt i meldingen, og sum produksjon under Heggenes overstiger lokalt forbruk og transformorkapasitet, vil det i perioder med høy produksjon og lav last kunne bli nødvendig med nedregulering av produksjonen i Vinda kraftverk hvis forholdene tilsier det. Som nevnt i høringsvaret til meldingen er det kapasitet i eksisterende regionalnett, men dette er et nett med mye produksjon og høye nettap. En ytterligere utbygging av produksjon vil forsterke denne effekten. Positivt er det at kraftverket kan fungere som en reserve for transformatoren i Heggenes transformatorstasjon.
Høringsuttalelse som vedlegg	Ikke angitt
Annen relevant informasjon	Ikke angitt
Vedlegg av bilder og kart	