

Fylkesordføreren

Tillegg til FT-sak 139-2014 Høring – Planendringssøknad Terråk kraftverk - Bindal kommune. Nye opplysninger i saken**Tidligere behandling av Terråk kraftverk**

Fylkestinget anbefalte Olje- og energidepartementet å gi konsesjon til bygging av Terråk kraftverk i FT-sak 126/09.

Fylkestinget har til behandling en søknad om planendring av Terråk kraftverk. Saken er til behandling i fylkestinget i desember 2014 i FT-sak 139/2014 Høring – Planendringssøknad Terråk kraftverk – Bindal kommune.

Nye opplysninger i saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå sendt på høring en **ny** søknad om nye planendringer for Terråk kraftverk. Tiltakshaver ønsker å heve høyeste regulerte vannstand i Mellavatnet med 85 cm. Fylkeskommunen mottok brevet *Høring av planendring for Terråk kraftverk – Endring av reguleringsgrense i Mellavatnet* fra NVE 18.11.14. Høringsfrist er satt til 20.12.14.

Da Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) fikk konsesjon til å bygge Terråk kraftverk (2013) ble tidligere reguleringsgrenser for Mellavatnet lagt til grunn for denne. Nye oppmålinger viser at den faktiske øvre reguleringshøyden i vannet er på kote 236,15, og ikke kote 237 som forutsatt i konsesjonssøknaden og den gitte konsesjonen. NTE presiserte opprinnelig i sin søknad at "gammel reguleringssone skulle benyttes". Dermed kan ikke den øvre reguleringshøyden etableres på kote 237 selv om dette ble gitt i konsesjonsvilkårene, fordi den angitte koten ble gitt på feil grunnlag. NTE søker derfor nå om å heve høyeste regulerte vannstand i Mellavatnet med 85 cm til kote 237.

Konsekvenser av omsøkt tiltak

Fylkesrådet ser at tiltaket vil medføre at areal over eksisterende reguleringssone vil demmes ned. I denne sammenheng vil to naust delvis bli demmet ned da de ligger helt i grensen for ny vannstand. Tiltaket ikke vil ikke ha konsekvenser for kjente kulturminner. En heving av vannstanden vurderes å ha små negative konsekvenser for miljøverdier, herunder landskap. I den vedlagte rapporten til høringssaken vurderes tiltakets konsekvens på naturmiljø som liten.

Fylkesrådets vurdering

Den nye endringen vil ikke ha konsekvenser for eksisterende krav til minstevannføring. Endringen medfører dermed ingen konsekvenser for konklusjonen i den høringssaken som er fremmet til behandling i desember i FT-sak 139/2014. Fylkesrådet mener det kan være hensiktsmessig at fylkestinget uttaler seg til begge søknadene om planendring i samme sak.

Dersom den nye endringen ikke gjennomføres vil dette medføre en mindre magasinkapasitet enn NTE la til grunn for den opprinnelige søknaden og en tapt produksjon på ca. 2,5 GWh pr år i følge NTE. Dette er produksjon som er samfunnsnyttig, ettersom regulert vann kan tas ut om vinteren når det er størst behov for kraft.

Fylkesrådet vurderer endringene å være positive og vil anbefale planendringen.

Fylkesrådet anbefaler at Fylkestinget vurderer *Høring av planendring for Terråk kraftverk – Endring av reguleringsgrense i Mellavatnet* i tilknytning til behandling av FT-sak 139/2014 Høring – Planendringssøknad Terråk kraftverk – Bindal kommune.

Med vennlig hilsen
Tomas Norvoll
fylkesrådsleder

Hild-Marit Olsen
fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg

Til høring - planendring for Terråk kraftverk - endring av reguleringsgrense i Mellavatnet - høringsfrist 20.12.2014

DokID

501794