



FYLKESMANNEN I HEDMARK

Miljøvern

Norges vassdrags- og energidirektorat
v/ George Nicholas Nelson

	<i>Vår dato</i>	<i>Vår referanse</i>
	02.10.2014	2014/5807
<i>Saksbehandler, innvalgstelefon</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>Deres referanse</i>
Ragnhild Skogsrud, 62551180	461.3	

Braskereidfoss kraftverk – uttalelse til søknad om midlertidig fravik av manøvreringsreglement

Vi viser til brev fra NVE av 2. september 2014 samt til e-post av 10. september 2014.

Eidsiva Energi fikk konsesjon til å bygge Braskereidfoss kraftverk ved kongelig resolusjon av 29. 10.1976. I henhold til manøvreringsreglementet tillates overvannstanden å pendle mellom kote 163,2 (HRV) og 162,2 (LRV), samtidig som vannføring forbi dammen ikke skal underskride 65 m³/s eller naturlig tilsig.

Eidsiva Energi er nå i gang med å bygge Braskereidfoss II kraftverk. Dette kraftverket vil utnytte fallet i Braskereidfossen parallelt med eksisterende Braskereidfoss kraftverk. Etter gjeldende framdriftsplan skal terskelen i inntakskanalen sprenges i perioden 1. februar – 1. mars 2015.

For å gjennomføre sprengningsarbeidene er man avhengig av å senke overvannet i dammen til ca. kote 155,0. Eidsiva Energi søker derfor om tillatelse til å senke overvannet i dammen ved Braskereidfoss ned til kote 155 i perioden 1. februar – 1. mars 2015.

Den omsøkte senkningen av vannstanden ved dammen innebærer at vannstanden oppstrøms Braskereidfossen i en kort periode igjen vil bli som før byggingen av kraftverket. Tiltaket medfører at hele inntaksmagasinet mellom dammen og fossenakken (øvre del av fossen) blir tilnærmet tørrlagt. Alt vann vil måtte tappes i flomluker eller bunnluke. Senkningen av vannstanden under LRV vil ifølge søknaden gjøres forsiktig med eksempelvis 0,5 m/døgn så lenge dette gir effekt ovenfor Braskereidfoss bru, og 3 m/døgn når senkningen ikke gir effekt videre oppover. Under oppfylling av magasinet vil minstevannføring forbi anlegget ikke underskride 65 m³/s.

Fylkesmannen har vurdert søknaden i samråd med Hedmark fylkeskommune, som også er myndighet etter lakse- og innlandsfiskeloven, og kommet til at den omsøkte senkningen neppe vil medføre betydelige negative konsekvenser for fisk eller andre vannlevende organismer. Fylkesmannen har derfor ingen vesentlige innvendinger til at tiltaket gjennomføres som omsøkt.

<i>Postadresse:</i>	<i>Kontoradresse:</i>	<i>Telefon Statens hus:</i>	<i>Telefaks:</i>	<i>Org.nr.: 974 761 645</i>
Postboks 4034	Parkgt 36			
2306 Hamar	2317 Hamar	Sentralbord: 62 55 10 00	62 55 10 31	Banknr. 7694.05.01675

E-post: fmhepost@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no

Med hilsen

Kristine Schneede e.f.
ass. miljøverndirektør

Ragnhild Skogsrud
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Kopi til:
Våler kommune
Hedmark fylkeskommune