



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 18.05.2015

Vår ref.: 201404341-14

Arkiv: 312

Deres dato: 30.04.2015

Deres ref.:

Saksbehandler:

Laila Høivik

22959267/lph@nve.no

Utvidet tillatelse til senking av inntaksmagasinet, Braskereidfoss

Vi viser til søknad av 30. april 2015, om tillatelse til å utvide senkingsperioden for inntaksmagasinet til Braskereidfoss.

Om søknaden

Eidsiva Vannkraft er i gang med å bygge Braskereidfoss II kraftverk i Glomma i Våler kommune. For å sprengte tersklene i inntakskanalen må overvannet i dammen senkes under LRV, som er 162,2 m.o.h. Eidsiva Vannkraft søker om å senke overvannet ned til kote 155, i en periode på fire uker.

Den opprinnelige tillatelsen fra NVE fra 7.november 2014 gjaldt senking ned til kote 155 i perioden 1.februar - 1.mars 2015. Arbeidet ble forsinket, og Eidsiva Vannkraft fikk ny tillatelse 27.mars 2015, for senking ned til kote 158,2 i perioden 23. mars – 23. april 2015.

Arbeidet er nå ytterligere forsinket, og Eidsiva Vannkraft søker nå om tillatelse til senking i tre uker fra 14. mai 2015, med mulighet for ytterligere tre uker.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Våler kommune uttaler i telefonsamtale 14. mai 2015 at kommunen ikke har innvendinger mot at tiltaket forskyves.

Fylkesmannen i Hedmark uttaler i e-post av 15. mai 2015:

«Fylkesmannen har vurdert søknaden fra Eidsiva Vannkraft om ytterligere utsettelse av senkning av overvannet i forbindelse med arbeidene ved Braskereidfoss kraftverk.

Fylkesmannen har i samråd med Hedmark fylkeskommune kommet til at en utsettelse av senkningen neppe vil medføre betydelige negative konsekvenser for fisk eller andre vannlevende organismer, og vi har derfor ingen vesentlige innvendinger til den omsøkte utsettelsen.»

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVEs vurdering

Vi viser til våre tidligere tillatelser for en generell vurdering av senkingen. Det er lite som tyder på at å forskyve denne tillatelsen vil ha ytterligere konsekvenser.

Våler kommune og Fylkesmannen i Hedmark har ingen innvendinger mot den nye senkingsperioden. NVE har ingen ytterligere kommentarer.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Eidsiva Vannkraft kan senke overvannet ved dammen ved Braskereid kraftverk ned til kote 158,2 i inntil fire uker, i perioden 16.5.2015 – 27.6.2015.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Kravet til minstevannføring på utbyggingsstrekningen skal overholdes i alle periodene.
- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfyllding til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt før nedtappingen starter.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Carsten Stig Jensen
Seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Mottakerliste:

Eidsiva Energi AS
Eidsiva Vannkraft AS v/Torstein Tjelde
Fylkesmannen i Hedmark v/Ragnhild Skogsrud
Våler kommune (Solør)

