

Varanger KraftVind AS
Nyborgveien 70
9815 VADSØ

Vår dato: 30.01.2015
Vår ref.: 201406349-3
Arkiv: 641
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Astrid Ånestad

Varanger KraftVind AS - overtredelse av systemansvarforskriften § 14 – NVEs vedtak i saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak overfor Varanger KraftVind AS med pålegg om å endre sin praksis for å søke systemansvarlig om idriftsettelse i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til følgende dokumenter:

- 11.07.2014 «Vedtak om idriftsettelse iht. fos § 14 - Raggovidda vindkraftpark.» sendt fra Statnett som systemansvarlig til Varanger KraftVind AS (/NVE ref 201406349-1)
- 17.11.2014 «Varsel om vedtak – Varanger KraftVind AS – overtredelse av systemansvarforskriften § 14» sendt fra NVE til Varanger KraftVind AS, (/NVE ref 201406349-2)

Generelt

I forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14 første ledd står det følgende:

Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.

Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i eller tilknyttet regional- og sentralnettet som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal bli informert på et tidlig nok tidspunkt til å kunne ha en reell mulighet til å påvirke utformingen av anlegget og sikre at anleggets funksjonalitet bidrar til å ivareta systemmessige behov og en effektiv utnyttelse av kraftsystemet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Sakens Bakgrunn

Varanger KraftVind AS søkte Statnett som systemansvarlig om idriftsettelse av Raggovidda vindkraftpark 19.06.2014. Vindkraftparken var planlagt idriftsatt i perioden 04.07.2014 - 01.09.2014. Systemansvarlig vedtok med vilkår idriftsettelse av Raggovidda vindkraftpark 11.07.2014. Systemansvarlig har allerede fattet vedtak om idriftsettelse for transformatorstasjonen og tilknytningen 02.06.2014.

NVE sendte Varanger KraftVind AS et varsel om vedtak om pålegg om å endre sin praksis for å søke systemansvarlig om idriftsettelse i henhold til fos § 14, hvor NVE ba Varanger KraftVind AS besvare spørsmål rundt søknaden til systemansvarlig om idriftsettelse av Raggovidda vindkraftpark, og sine rutiner for å oppfylle systemansvarsforskriften § 14, innen fristen satt til 20.12.2014. Særlig ble det oppfordret til at faktiske opplysninger som gjelder saken, ble korrigert eller supplert. Dette brevet er ikke besvart.

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Det vises spesielt til forskrift av 7. mai 2002 nr.448 om systemansvaret i kraftsystemet.

For idriftsettelse av Raggovidda vindkraftpark søkte Varanger KraftVind om idriftsettelse kun to uker før planlagt idriftsettelse. Etter NVEs vurdering ble det søkt for sent til at systemansvarlig kunne ha en reell mulighet til å påvirke utformingen disse anleggene og sikre at anleggenes funksjonalitet bidrar til å ivareta systemmessige behov og målsetningen om en effektiv utnyttelse av kraftsystemet. NVE ser alvorlig på at konsesjonærer med anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet ikke søker systemansvarlig om idriftsettelse av anlegg i god tid etter fos § 14. Det er ikke tilstrekkelig å søke systemansvarlig kun få uker før idriftsettelse.

Da Varanger KraftVind AS ikke har besvart NVEs spørsmål rundt søknaden til systemansvarlig om idriftsettelse av Raggovidda vindkraftpark, legges det derfor til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

NVEs vedtak

Med hjemmel i forskrift av 7. mai 2002 nr.448 om systemansvaret i kraftsystemet § 14 fatter NVE følgende vedtak:

- Selskapet skal gjennomgå sin praksis for å sikre at søknader for idriftsettelse i henhold til systemansvaret i kraftsystemet § 14 sendes til systemansvarlig i god tid slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene.
- Selskapet skal innen 20.02.2014 skriftlig bekrefte til NVE hvilke endringer i rutinen som er foretatt, samt skriftlig beskrive hva som er gjort.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. Forvaltningsloven.



Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Astrid Ånestad
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: