



Saksbehandler, innvalgstelefon
Hans Chr. Gjerlaug, tlf. 62 55 11 82

Vår dato
23. juni 2015
Arkivnr.
561

Vår referanse
2015/2590-5 (bes oppgitt ved svar) HCG
Deres referanse
201406459-2 ENBE

Norges vassdrags- og energidirektorat,
Postboks 5091 Majorstuen,
0301 Oslo

Uttalelse til melding om bygging av minikraftverk i Verkensåa ved Odals Værk i Sør-Odal kommune

Det vises til direktoratets brev av 9. april 2015.

Meldingen gjelder bygging av et kraftverk i Verkensåa som ligger mellom Fløyta og Grimslandsvannet nord for Glomma i Sør-Odal kommune. Kraftverket er oppgitt å skulle gi en produksjon på 1,6 GWh, som tilsvarer forbruket i 100 boliger. Bekken vil bli berørt over en strekning på ca. 1.050 meter og det er planlagt sluppet en minstevannføring på 50 l/sek, som tilsvarer den alminnelige lavvannføringen. Som inntaksdam er planlagt brukt den eksisterende dammen i Fløyta. Fra kraftstasjonen er vannet planlagt sluppet ut i Grimslandsvannet.

Forholdet til forurensningsloven

Bekken renner på den aktuelle strekningen gjennom et kulturlandskap, på det meste av strekningen gjennom dyrket mark. Bortsett fra avrenning fra dyrket mark er det ikke kjent spesielle forurensende utslipp som kan redusere vannkvaliteten i den delen av bekken som vil få redusert vannføring.

Forholdet til laks- og innlandsfiskeloven

Ifølge søknaden er det «ikke tillatt å fiske i området, dette for å forhindre smitte i forbindelse med drikkevannsforsyning. Elvestrengene er også preget av surt myrvann, området er derfor ikke et ideelt habitat for fisk». Fylkesmannen kjenner ikke til at bekken har betydning for langtvandrende fisk i Glomma.

Allmenne interesser

Med unntak av anleggsperioden kan ikke Fylkesmannen se at den planlagte utbyggingen vil innvirke på jord- eller skogbruket i området.

Tiltaksområdet synes i begrenset grad å være i bruk som friluftslivsområde, og gjennomføring av tiltaket vil sannsynligvis i liten grad vanskeliggjøre slik bruk.

Beliggenheten til bekken er slik at den landskapsmessige virkningen av den planlagte utbyggingen antagelig vil være begrenset, men dette er ikke visualisert eller dokumentert på annen måte.

I søknaden er det feilaktig oppgitt at tiltaket ikke berører registrerte naturtyper. Med meldingen følger imidlertid en kort rapport om naturmangfoldet langs bekken og den planlagte rørgate-traséen. Ifølge denne er Verkensåa tidligere under tvil registrert som en lokalt viktig naturtype, mens Grimslandsvannet er registrert som en viktig naturtype. Ifølge beskrivelsen er dette en eutrof sjø med uvanlig rik flora. Fylkesmannen har tidligere vært på befaring i området og anser dette for

sannsynlig. I rapporten om naturmangfoldet anbefales det at utslippet fra kraftstasjonen ledes til nedre del av Verkensåa istedenfor å slippes ut i Grimslandsvannet. Fylkesmannen er enig i dette fordi det vil forhindre inngrep i den rike sumpvegetasjonen langs vannet både i anleggsperioden og ved eventuelle senere opprensninger av utløpskanalen. Det foreligger ingen opplysninger om faunaen i bekken. Fylkesmannen antar imidlertid at en minstevannføring som er lik den alminnelige lavvannføringen gjennom hele året vil redusere ulempene for denne evertebratfaunaen.

Konklusjon

Kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldlovens § 8, er noe mangelfullt, men anses likevel for å være tilstrekkelig for denne vurderingen. Tiltaket vil kunne ha en liten negativ effekt for landskapsbildet og naturmangfoldet. Forutsatt at det hele året slippes en minstevannføring minst lik den alminnelige lavvannføringen og at utløpet fra den planlagte kraftstasjonen ledes til nedre del av Verkensåa og ikke til Grimslandsvannet, synes tiltaket samlet sett å ha så begrenset negativ virkning på de allmenne interessene at Fylkesmannen ikke vil motsette seg at tiltaket fritas for konsesjonsbehandling.

Med hilsen

Kristine Schneede e.f.
ass. miljøverndirektør

Hans Chr. Gjerlaug
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Kopi: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes