

Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Sted:
Trondheim

Dato:
18.05.2017

Vår ref:
Deres ref:

17/00419-2
201406732-9

Clemens Kraft AS - Søknad om bygging av Fessdalselva kraftverk i Rissa kommune - Høring

TrønderEnergi Nett bekrefter at det er kapasitet i Stoen transformatorstasjon til å ta imot 2,9 MW.

Med henvisning til uttalelse fra FosenNett i søknadens vedlegg 9; til orientering vil regionalnettet ved Stoen transformatorstasjon ikke endres som følge av vindkraftutbyggingen på Fosen frem mot 2020.

TrønderEnergi Nett har ingen ytterligere merknader knyttet til søknaden.

Med vennlig hilsen
TrønderEnergi Nett AS

Hilde Stangeland
fagsjef kraftsystem

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner.