



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 18.12.2014

Vår ref.: 201406850-3

Arkiv: 312/ 063.Z

Deres dato: 04.12.2014

Deres ref.: 11482612

Saksbehandler:

Stein Wisthus Johansen

BKK produksjon AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Myster kraftverk i Eksingedalsvassdraget, Vaksdal kommune

Vi viser til deres søknad av 04.12.2014 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Myster kraftverk i Eksingedalsvassdraget fastsatt i kgl. res. av 23.03.2009.

Om søknaden

NVE har mottatt følgende søknad fra BKK Produksjon AS datert 04.12.2014:

«Søknad om mellombels fravik fra manøvreringsreglementet for Myster kraftverk i Eksingedalsvassdraget, Vaksdal kommune

I vedtak 18.12.13 (NVE201307295-6 kv/swj) fekk BKK Produksjon AS løyve til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Myster kraftverk i Eksingedalsvassdraget i ein periode på 6 veker for å etablere fiskepassasje i Høsefossen. I vedtak av 28.02.2014 (NVE201307295-8 kv/swj) fekk BKK Produksjon løyve til å forlenge denne perioden med 3 veker med grunngjeving i at den forlenga perioden var innanfor omsøkt tidsrom (januar-mars) og samstundes vart dette vurdert å ha lite ulempe for fisken.

Årsaka til at me ikkje klarte å verta ferdig med arbeida i den første perioden, var ein uvanleg regntung og mild februar, som gav unormal snøsmelting og høg vassføring både frå Nesevatn og frå restfeltet ned til Høsefossen. Ved eitt tilfelle var vassføringa i Høsefossen om lag 20 m³/s på grunn av mykje regn. Mars 2014 blei også mild og ein klarte ikkje å utnytte den forlenga perioden slik ein hadde håpa.

Etter årets gytasesong vurderer Tore Wiers ved Uni Miljø det slik at det framleis er behov for å sprengje ein kulp i eit punkt i nedste del av fossen.

BKK Produksjon AS søker difor om løyve til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Myster kraftverk i ein samanhengande periode på 5 veker i perioden 1. januar – 1. april. Vi ber

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

om løyve til å redusere minstevassføringa frå 1,0 m³/s til 0,3 m³/s målt i Langhølen. Dersom arbeidet vert ferdig innanfor eit kortare tidsrom sleppast normal minstevassføring att.»

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette. E-post med kopi av søknad og mulighet til å gi uttalelse til saken innen 16. desember 2014, ble sendt til Vaksdal kommune, Fylkesmannen i Hordaland, Eksingedalen Grunneigarlag og Eksingedalen Bygdaråd.

Vaksdal kommune uttaler i brev av 17.12.2014:

«Vaksdal kommune har ingen merknadar til dette avviket frå minstevassføringa, så lenge det er klarert av UNI Miljø at rogn og yngel har nok vassdekt areal med 0,3 m³ vassføring. Vaksdal kommune støttar tiltaket som vert utført i Høsefossen.»

Fylkesmannen i Hordaland uttaler i e-post av 18.12.2014:

«Vi viser til søknad frå BKK Produksjon om AS om mellombels avvik frå manøvreringsreglementet i Ekso i perioden 1. januar - 1. april 2015. Det søkjast om å få redusere vassføringa for å utbetre fiskepassasjen i Høsefossen. Det er vurdert at det framleis er naudsynt å sprengje ein kulp i nedste del av fossen.

Fylkesmannen har tidlegare vurdert tilsvarande tiltak i Høsefossen i 2013 og var positiv til dette. Vi meiner BKK Produksjon AS kan få mellombels avvik frå reglementet for å gjennomføre utbetringa i perioden 1. januar - 1. april 2015.»

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. I dette tilfellet er det ikke snakk om nødvendig arbeid i forbindelse med kraftproduksjon, men viktig arbeid i forbindelse med pålagte miljøforbedrende tiltak på en reguleringspåvirket elvestrekning. Tiltaket faller derfor etter vårt syn inn under formålet «nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid».

BKK Produksjon fikk i 2007 pålegg fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) om å etablere vandringsvei for anadrom fisk i Raufossen i Ekso. I 2008 ble det presisert at pålegget også gjaldt vandringsvei i Høsefossen. Arbeidene med vandringsveiene begge steder ble utført i perioden 2010/2011. I ettertid har det vist seg at vandringsveien i Høsefossen ikke fungerte etter planen og at det var behov for justeringer. BKK planla justeringsarbeidene til perioden januar-mars 2014 og søkte i den anledning om å få redusere pålagt minstevannføring i Høsefossen fra 1,0 til 0,3 m³/s i en sammenhengende periode på inntil 6 uker innenfor perioden 13. januar – 23. mars, mens arbeidene skulle pågå. Dette for å oppnå et best mulig resultat og samtidig ivareta sikkerheten ved arbeidet. Tiltaket ble vurdert til å ikke få noen nevneverdig skade for kjente allmenne interesser og søknaden ble innvilget. I ettertid ble det gitt en forlengelse på 3 uker innenfor det samme tidsrom og en ytterligere forlengelse på inntil 2 uker i perioden 24. mars - 7. april. I en E-post av 02.04.2014 ga BKK følgende info om gjennomført tiltak:

«Mandag sprengte vi nest siste salve i Høsefossen. Vi hadde då vassføring på ca. 1.5 m³/s i fossen på grunn av snøsmelting. Sjølv om det har vore opplett har dag- og nattemperaturane vore så høge at snøsmeltinga har tatt fart oppe i fjellet. Status no er at vi flyr ut brakker osv. men sperrar av og lar den midlertidige trevandringa ned i fossen stå, slik at vi kan ta att den

siste salven på kort varsel når vertilhøva tillet det. Kanskje kan vi klare det i august med nokre vadarar til hjelp.

Har lagt ved ein liten montasje som viser litt utvikling i fossen. Det er ikkje så godt å forstå ut frå bileta, men kan vere greitt å sjå likevel. Ca. midt i fossen må vi truleg framleis sprengje ein kulp for at passasjen skal kunne fungere.

Vi gjekk tilbake til normal minstevassføring tysdag morgon.»

Når nå BKK søker om en ny periode med redusert minstevannføring i januar – mars 2015, er det for å ferdigstille det tidligere påbegynte arbeidet i 2014, noe de allerede i april 2014 varslet om at trolig måtte gjøres.

Gjennom høringen av søknaden er det ikke kommet innvendinger mot tiltaket. Snarere tvert imot er det stor interesse for at tiltaket bør gjennomføres som planlagt. Under behandlingen av søknaden for 2014 var NVE i utgangspunktet noe skeptisk til en så vidt lav vannføring som 0,3 m³/s over lengre tid. En så lav vannføring kan ha negative konsekvenser i forhold til eventuell tørrlegging av gyteområder som ble brukt av anadrom fisk høsten 2014. Fare for noe tørrlegging er til stede dersom årets gyting foregikk på relativ høy vannføring. Tiltaket må imidlertid sees på som et unntak og engangstilfelle selv om en tilsvarende reduksjon i minstevannføring også ble gjennomført vinteren 2014. I et lengre perspektiv må man vurdere eventuelle dårlige 2013- og 2014-årsklasser opp mot det potensialet av nye gode årsklasser som et vellykket tiltak i Høsefossen vil kunne bidra til i årene fremover.

Fremlagte vannføringstall viser at det har vært perioder med tilsvarende lav vannføring på aktuell elvestreng i Ekso tidligere, samt at ungfisken har klart seg brukbart under slike forhold. I følge Rådgivende Biologer v/ Bjart Are Hellen, viser en foreløpig vurdering av ungfiskundersøkelsene i Ekso høsten 2014 at tettheten av årsyngel av laks var god og at tettheten av eldre laksunger var den høyeste som er registrert. Av aure var tettheten av årsyngel den laveste som er registrert og tettheten av eldre aureunger var også lav. Tetthetene av aure er likevel på nivå med det som er registrert de siste 6 årene. NVE mener på denne bakgrunn at det til nå ikke er observert noen vesentlig negative konsekvenser av redusert minstevannføring i 2014. NVE er derfor av den oppfatning at eventuelle ulemper som kan oppstå ved en ny periode med redusert minstevannføring i 2015, trolig vil ha langt mindre omfang enn de fordeler man på sikt kan og ønsker å oppnå.

NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og at det vinteren 2014 ble gjennomført et liknende tiltak uten at det ble rapportert om negative konsekvenser. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Etter en samlet vurdering av opplysninger gitt i søknaden, samt de innspill som er kommet gjennom høringen og fjorårets tiltak, kan ikke NVE se at det planlagte tiltaket er til nevneverdig skade for noen kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at BKK Produksjon AS kan redusere minstevannslippet fra Nesevatnet fra 1,0 til 0,3 m³/s over en sammenhengende periode på inntil 5 uker innenfor tidsrommet 1. januar – 1. april 2015.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.
- Det skal føres protokoll over slipp av minstevannføringen i den perioden avviket pågår.
- Perioden med redusert minstevannføring må gjøres så kort som mulig. Slipp av pålagt minstevannføring på 1 m³/s skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Perioden med redusert vannføring skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før reduksjonen starter.
- NVE forutsetter at BKK Produksjon AS vil følge godkjent detaljplan for miljø og landskapspleie for prosjektet og at det blir gjennomført eventuelle oppfølgende undersøkelser i forhold til yngel og ungfisk dersom det skulle oppstå situasjoner ved tiltaket som gjør dette nødvendig.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at BKK Produksjon AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Mottakerliste:

BKK Produksjon AS
Storøy Ingvill

Intern kopi:

Kopi:



BKK Produksjon AS v/Knut Kinne
fmhogwa@fylkesmannen.no