

Tilsynsrapport - revisjon

Revidert enhet:	Skien Fjernvarme AS	
Tilsynsdato:	03.02.2015	
Sted:	Amtmand Aalls gate 85, Skien	
Medvirkende fra revidert enhet:	Morten Roan, daglig leder Helge Hansen, prosjekt leder Morten Siljedal, operatør	
Tilsynslag fra NVE	Amir Messiha, tilsynsleder	
	Øystein Gåserud, tilsynsmedarbeider	
Seksjonssjef	Arthur Gjengstø	
Vår ref Saksnr./Arkiv:	201406926-6	Vår dato :18.03.2015
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.		

1 Innledning

1.1 Formål med tilsynet

Kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energiloven, energilovforskrift og beredskapsforskriften, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstillende kravene.

1.2 Tilsynsgrunnlag

- Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
- Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
- Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften (bfe)).
- NVEs varsel om tilsyn av 17.12.2014.
- Selskapets redegjørelser og innsendt dokumentasjon før tilsynet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



1.3 Tilsynsform

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for selskapet det ble ført tilsyn med og tilsynslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Etter lunsj ble det gjennomført en kort befaring i Nylende varmesentralen.

2. Hjemmel, avvik, anmerkninger og tidsfrister

De avvik og anmerkninger som er angitt nedenfor skal være i overensstemmelse med innholdet i avslutningsmøtene. Hvis dette ikke skulle være tilfelle, eller det oppdages unøyaktigheter eller utelatelser, ber vi om snarlig tilbakemelding. Det er totalt 0 avvik og 2 anmerkninger.

Avvik er: Brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: Påpekning av forhold med forbedringsmulighet, eller et forhold som bør vurderes nærmere av selskapet, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen.

2.1 Generell kommentar

Skien Fjernvarme AS er ikke KBO-enhet og har heller ingen klassifisert anlegg. Skien Fjernvarme AS har utarbeidet gode oversikt over koblingsmuligheter og rutiner for drift og vedlikehold og tar beredskapsmessige hensyn i fjernvarmeanlegget. Selskapet har samarbeid med Skagerak Varme, og har avtale om leie av drift- og vaktjenester for å supplere mannskapsbehovet. Selskapet deltar i felles øvelser med Skagerak Varme.

Skien Fjernvarme AS har oppfylt konsesjonsvilkårene og har planer for videre utvikling av fjernvarmenettet i området. Selskapet har utarbeidet ROS-analyse og beredskapsplaner for Nylende varmesentralen.

2.2 Anmerkninger

§ 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse

Anmerkning 1:	ROS analyse er ikke oppdatert
---------------	-------------------------------

Kommentar: Selskapet ROS-analyse bør revideres og suppleres med sannsynlighet og konsekvens. Dokumentasjon av tiltak for å redusere sårbarheter må beskrives, spesielt med hensyn til forsynings sikkerheten. Analysen bør inkludere alle tiltak som ble vurdert og utført.

§ 2-7 Øvelser

Anmerkning 2:	Øvelsesplan dekker ikke alle aktuelle situasjoner
---------------	---

Kommentar: Selskapets øvelsesplan bør inneholde alle aktuelle scenarier og bør ha en oversikt og dokumentasjon på hva som ble øvd/skal øves.