

Fra: Ingeborg Bø <bryn7@me.com>
Sendt: 22. desember 2015 10:31
Til: NVE
Kopi: Solheim Silje Aakre
Emne: Høringsuttalelse Jernes Fisk Risør,

Jernes Fisk (SUS) - Søknad om tillatelse til uttak av vann fra Leivatnet i Risør kommune, Aust-Agder - høring

Verdalsheia hytteforening er nettopp blitt gjort kjent med ovennevnte søknad og ønsker å komme med en uttalelse selv om høringsfristen er gått ut. Vårt hyttefelt får sitt drikkevann fra Leivann og vil bli sterkt berørt av en eventuell utbygging av et settefiskanlegg i Leivann.

Vi ser av konsesjonssøknaden at dette innebærer uttak av opptil 300 l/s. Dette vil si 18 m³ pr minutt eller rundt 1100 m³ pr time. Altså en betydelig mengde vann. For å sette det litt i perspektiv: Sandvikselva i Bærum har en normalvannføring på 1500 l/ s.

Vi er usikre på hvor stort nedslagsfeltet til Leivann egentlig er, men med slike vannmengder vil oppholdstiden i vannet reduseres betraktelig og dermed få et høyere fargetall/mer humusinnhold. Tilførsel til nedslagsfeltet i en tørrværsperiode vil bety lavere vannstand. Lavere vannstand, mer humus og vårt vanninntak på 5 m dyp (?) vil gi en hardere belastning på vannverket med de negative konsekvensene dette medfører.

Vi kan ikke se at noen har kommentert dette i søknadsprosessen og vil be om at dette vurderes under søknadsbehandlingen.

Vennlig hilsen
Verdalsheia Hytteforening
styret
v/ Leif Kilde Evensen
leder