



SEKSJON FOR PLAN OG MILJØ

Saksbehandler: Bård Andreas Lassen

Vår dato

14.04.2015

Deres dato

Vår referanse

12/03975-4 : ---, S11, &18

Deres referanse

201500265

Norges Vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Uttalelse til søknad om konsesjon for Veiåni kraftverk i Åseral kommune i Vest-Agder

Vi viser til høring av søknad om konsesjon for Veiåni kraftverk i Åseral kommune i Vest-Agder.

Veiåni Minikraftverk er et minikraftverk som ligger 6 km nord for Kyrkjebygda i Åseral kommune. Kraftverket skulle i utgangspunktet være et elvekraftverk som kun ville utnytte vannet som er i bekken til enhver tid, da det ikke finnes noen reguleringsmagasiner i nedslagsfelt. Kraftverket er allerede bygget, men etter tilsyn viser det seg å ikke være bygd og driftet i tråd med forutsetningene. NVE har derfor krevd at det må søkes konsesjonsbehandling.

I 2006 gjorde NVE vedtak om at bygging Veiåni kraftverk var konsesjonspliktig. Dette vedtaket ble pålagt av søker, og NVE omgjorde vedtaket slik at Veiåni kraftverk i 2007 fikk fritak fra konsesjonsplikt. Kraftverket ble deretter bygget i 2008 og satt i drift. Ved tilsyn gjort av NVE i 2010 ble det registrert forhold ved kraftverket som var i strid med NVEs vedtak fra 2007. Under tilsynet ble det påvist at arrangement for slipp av alminnelig lavvannføring/minstevannføring var plumbert. Det var ikke overløp over dammen og strekningen nedenfor var tilnærmet tørrlagt. Høyden på dammen ble under inspeksjonen målt til 5,2 meter, mens høyden som var angitt i søknaden som lå til grunn for konsesjonspliktavurdering var 2,5 meter.

Videre var anslått volum på inntaksdammen 20 000 m³ mot 1000 m³ som lå til grunn for klassifiseringen. Installert effekt er økt fra 600 kW til 800 kW. I følge tiltakshaver har de likevel ikke økt slukeevnen.

I 2012 gjorde NVE vedtak om at tiltakene trenger konsesjon etter vannressursloven § 8. I tråd med dette søkes det derfor nå om konsesjon for anlegget. Det søkes da om at installert effekt og dagens damhøyde på 5,2 meter opprettholdes. Opprinnelig krav til minstevannføring på 10l/s søkes videreført.

Vurdering av søknaden:

Vest-Agder fylkeskommune ser det som svært uheldig at det bygges kraftverk som ikke er i samsvar med de tillatelser som er gitt. Utbygging av kraftverk reiser en rekke problemstillinger knyttet til konsekvenser for blant annet natur, landskap, friluftsliv osv. og dersom vannkraftnæringen skal ha legitimitet som grønn og miljøvennlig energiproducent, så er det avgjørende at utbyggere følger regelverket og de tillatelser som gis. I følge Åseral kommune sin vurdering i foreliggende sak, kan det synes som at det er en holdning blant enkelte kraftverkseiere at man i strid med gitte tillatelser kan ta seg til rette for å oppnå egen vinning. Dersom dette er tilfelle, så er det grunn til bekymring i forhold til seriositeten hos deler av bransjen. Trolig gjelder dette bare et fåtall som ikke er

Folkestyre – kompetanse – samarbeid

Postadresse:

Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S

Besøksadresse:

Tordenskjoldsgate 65

Sentral E-postadresse:

postmottak@vaf.no

Internettadresse:

www.vaf.no

Telefon sentralbord:

38 07 45 00

Telefon intern:

+47 38 07 46 21

Telefaks:

38 07 45 01

Foretaksregisteret:

960 895 827

representativt for resten av næringen. Etter fylkeskommunens oppfatning viser denne saken at det fremdeles er behov for at NVE aktivt driver tilsyn med kraftverk. Samtidig viser saken hvor viktig det er at kommunen følger opp sitt myndighetsansvar ved behandling av kraftverk etter plan- og bygningsloven.

Når det gjelder den aktuelle søknaden om konsesjon, så kan vi ikke se at tiltaket berører regionale interesser. Anlegget kommer ikke i konflikt med kjente verdier knyttet til friluftsliv, landskap, kulturminner eller høstbart vilt. Anlegget er bygd, og vi har ingen spesielle merknader til konsesjonssøknaden slik den foreligger.

Dette brevet vil bli referert for fylkeskommunens fylkesutvalg ved første anledning.

Med hilsen

Kristin Syvertsen
seksjonsleder

Bård Andreas Lassen
rådgiver

Kopi til:

Åseral kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder v/Miljøvernavdelingen